

ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд

ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ДОО

Бр. 393

10.02. 2014. год
БЕОГРАД

Poštovani,


Povodom zahteva za pojašnjenje koje ste nam uputili dana 04.02.2014. godine (zavedeno kod Naručioca pod brojem 272), u vezi sa javnom nabavkom: „Izrada Glavnog projekta višeporodičnog stambenog objekta i izvođenje radova na izgradnji objekta prema izrađenoj dokumentaciji, u okviru podprojekta: Izgradnja stanova za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu”, broj IOP/3-2013, dostavljamo vam sledeći odgovor **koji predstavlja sastavni deo odgovora broj 14:**

Odgovor na pitanje pod tačkom 1:

Priključenje objekta neće biti na postojećoj trafo stanici jer nema dovoljan kapacitet. Novu trafo stanicu planirati na lokaciji, u objektu ili u neposrednoj blizini, ali precizan položaj i uslovi ED Kragujevac biće dostavljeni projektantu pre izrade Glavnog projekta.

S poštovanjem,

Predsednik Komisije


Stanja Kakuča