

**Predmet:        Zahtev za pojašnjenje tenderske dokumentacije IOP/3-2013**

Poštovani,

Na osnovu uvida u Tendersku dokumentaciju i Rešenja o lokacijskoj dozvoli, kao i Odgovore na pitanja koja ste nam dostavili, zaključili smo da su nam za potrebe izrade Ponude, neophodna dodatna pojašnjenja:

1. U Projektnom zadatku u delu 5. Elektroenergetske instalacije stoji da se u objektima mora predvideti korišćenje isključivo bezhalogenih kablova.  
**Da li se korišćenje bezhalogenih kablova odnosi na ceo objekat (stambeni deo + garaža+tehničke prostorije)?** U stambenom delu elektroinstalacija osvetljenja i priključnica se izvodi ispod maltera, te je upotreba bezhalogenih kablova prema važećim standardima i propisima nije potrebna.
2. U Projektnom zadatku u delu 5. Elektroenergetske instalacije stoji da Projekat transformatorske stanice i instalacije spoljne infrastrukture potrebno uraditi prema uslovima iz Urbanističkog plana, uslovima nadležne elektrodistribucije i odgovarajućih komunalnih preduzeća. Pomenuti uslovi nisu deo Tenderske dokumentacije, a direktno utiču na izradu tendera za izvođenje radova, **te Vas molimo da nam dostavite dobijene Uslove i saglasnosti javnih preduzeća koji su navedeni u Rešenju o Lokacijskoj dozvoli.**
3. **Čija je obaveza izvođenja radova na izgradnji objekta trafostanice sa pripadajućom opremom (Elektrodistribucije Kragujevac ili Izvođača)?**

U projektnom zadatku je navedena mogućnost priključenja višeporodičnih objekata za mlade istarživače, na sistem daljinskog grejanja, na distributivnu gasovodnu mrežu ili drugo.

4. **Da li se mogu dobiti na uvid uslovi JP Energetika za priključenje na daljinskisistem grejanja, odnosno "Srbijagas"-a za priključenje na distributivni gasovod, kako bi saznali da li je predviđena izgradnja zajedničke gasne kotlarnice ili se planira pojedinačno priključenje svakog stana na gas.**

**Napominjemo da bi se u slučaju pojedinačnog priključenja, povećali troškovi izgradnje za cca 1500 eura po stambenoj jedinici u odnosu na ostale načine.**

**U odgovorima na pitanje broj 232 od 31.01.2014.g. citiramo:**

*„za izradu Idejnog rešenja dovoljni su podaci iz lokacijske dozvole,pre početka izrade Glavnog projekta biće obezbedjeni kompletni uslovi“.*

Mi se u potpunosti slažemo sa Vašim odgovorom da su za izradu Idejnog rešenja dovoljni podaci iz Lokacijske dozvole, ali uzimajući u obzir da je ovo tender i za **izvođenje radova, te su nam Uslovi JP neophodni zbog sagledavanja kompletnog obima posla, ovim putem Vas još jednom molimo da razmislite i ponuđačima dostavite na uvid tražene uslove.**