

Захтев за појашњење Конкурсне документације

Предмет: Одговор на постављено питање за ЈОР/2 - 2014, чији је предмет Извођење радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу.


1. Постављено питање:

У делу предмера Котларница-Гасна инсталација:

Позиција 1.01. није дефинисан број линија КМРС Г-100. Молим Вас да нам појасните да ли је поменута КМРС једнолинијска или дволинијска?

Дајемо следећи одговор:

КМРС G-100 је једнолинијска. Све дато на цртежу КМРС из Главног пројекта котларнице, 2014УО18М03-08.

Председник Комисије

Оља Јовановић, дипл. инж. арх