



Бр. 6482
30.10. 2015 год.
БЕОГРАД

Поштовани,

Поводом питања упућених Наручиоцу од стране потенцијалног понуђача дана 29.10.2015. године, а у вези са поступком јавне набавке радова, чији је предмет: постављање преградних панела за преграђивање простора у објекту НТП Звездара, број О/11-2015/Р, достављамо следеће одговоре:

Питање 1:

Позиција III Испорука и уградња А1 ал зидне лајсне

Питање: који је облик и димензије ал лајсни које се постављају уза зид и начин монтаже истих?

Одговор 1:

А1 зидна лајсна, сокл лајна, типа СКИРТИНГ БА или слично, елоксирани алуминијум $x=80$ мм, по узору на постојећу коју можете видети обиласком простора.

Питање 2:

Позиција IV Монтажа преграде са стакленим панелима у претходно припремљен отвор у зиду.

Недостаје цртеж преграде и материјал од ког се израђује рам преграде, врста стакла којим се стакли преграда, начин монтаже у гипсани зид и која ојачања се постављају приликом израде зида?

Одговор 2:

Стаклена преграда је готова преграда, рам алуминијумски, испуна стакло, ширина рама у ширини предвидјеног гипс картонског зида, коју не израђује Понудјац већ постоји код Наручиоца у магацину, димензија датих у предмеру, а изглед исте можете видети обиласком простора. Начин монтаже у гипсани зид је избор технологије Изводјаца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

за Оља Јовановић
Оља Јовановић