

ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 10

набавка број ОП/Р/01/15

објављено 04.03.2016. године

Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр. ОП/Р/01/15 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, достављамо вам следеће одговоре:

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Лот 2 - ОШ Вук Караџић, Батинац, Ћуприја - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА КОТЛАРНИЦОМ. Наше питање гласи: Да ли се у јединичној цени уписује само цена материјала а укупна уградња материјала у рекапитулацији УКУПНО УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Позиција цена материјала (јединична цена сваке позиције) обухвата следеће: набавка опреме и материјала по свакој позицији, а УКУПНО УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА подразумева: израду специфичних склопова, транспорт опреме и материјала до места уградње, монтажу и уградњу опреме и материјала са свим потребним помоћним средствима за обављање наведених радњи (скеле, бушења отвора и сл.) и електроповезивања са клемовањем без каблирања све електро опреме.

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Лот 2 - ОШ Вук Караџић, Батинац, Ћуприја - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА КОТЛАРНИЦОМ – позиција

29. Дводелне металне шелне са слепом ком 8,00
конзолом, за челичне цеви 6/4 ком

Наше питање гласи: Да ли је (конзолом, за челичне цеви 6/4 ком) ком техничка грешка?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

У питању је техничка (штампарска) грешка.

3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Лот 2 - ОШ Бранко Ћопић, Младеново, Бачка Паланка - Вентилација санитарних чворова у „школском“ делу – позиција 3 - Самоподизна жалузина израђена од ПВЦ-а. Производње С&П или еквивалентно. Тип: ком 1

Наше питање гласи: Који је тип и која је димензија жалузине?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Димензије – пречник самоподизне жалузине је 100 мм. Тип слободно можете одабрати из каталога произвођача.

4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Лот 2 - ОШ Бранко Ћопић, Младеново, Бачка Паланка - Вентилација санитарних чворова у „школском“ делу – позиција 4 - Одсисни вентили, производње System-Air, TROX или еквивалентно. ком 2

Наше питање гласи: Који је тип и која је димензија одсисног вентила?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Димензије – пречник одсисног вентила је 100 мм. Тип слободно можете одабрати из каталога произвођача.

5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Лот 2 - ОШ Бранко Ћопић, Младеново, Бачка Паланка - Вентилација санитарних чворова у „школском“ делу – позиција 7 Помоћни материјал (спојнице за спиро цеви, носачи...), 30% суме ставки 7.1-7.3. 0,3

Наше питање гласи: Ставке 7.1 -7.3 не постоје да ли се 30% узима суме ставки 5 и 6?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Да, односи се на 30% од ставки 5 и 6.

6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Лот 2 - ОШ Бранко Ћопић, Младеново, Бачка Паланка - Вентилација санитарних чворова у анексу за грађевинарство – позиција - 3 Самоподизна жалузина израђена од ПВЦ-а. Производње С&П или еквивалентно. Тип: ком 1

Наше питање гласи: Који је тип и која је димензија жалузине?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Димензије – пречник самоподизне жалузине је 250 мм. Тип слободно можете одабрати из каталога произвођача.

7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Лот 2 - ОШ Бранко Ћопић, Младеново, Бачка Паланка - Вентилација санитарних чворова у анексу за грађевинарство - позиција 4 Одсисни вентили, производње Систем-Аир, ТРОХ или еквивалентно. Ком 2 Наше питање гласи: Који је тип и која је димензија одсисног вентила?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Димензије – пречник одсисног вентила је 250 мм. Тип слободно можете одабрати из каталога произвођача.

8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Лот 2 - ОШ Бранко Ћопић, Младеново, Бачка Паланка - Вентилација санитарних чворова у анексу за грађевинарство - 7 Помоћни материјал (спојнице за спиро цеви, носачи...), 30% суме ставки 7.1-7.3.

Наше питање гласи: Ставке 7.1 -7.3 не постоје да ли се 30% узима суме ставки 5 и 6?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Да, односи се на 30% од ставки 5 и 6.

Комисија за набавку