

## **ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 12**

**набавка број ОП/Р/01/15**

**објављено 08.03.2016. године**

Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр. ОП/Р/01/15 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, достављамо вам следеће одговоре:

### **1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У оквиру Лот-а 2 за ОШ Димитрије Туцовић, у оквиру предмера радова за грађевински део физкултурне сале, наведене су колоне јединична цена и појединачни трошкови, молим за појашњење на шта се односе појединачни трошкови и шта се попуњава?

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Колона појединачни трошкови подразумева: количина x јединична цена = укупна цена позиције.

### **2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У оквиру Лот-а 2 за Средњу школу Свилајнац у оквиру предмера за АГ радове, за позицију VIII.20 дата је јединична цена, молим за појашњење?

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Ниједна од скривених позиција није од значаја за предметни пројекат, само оно што се види тј. где је количина различита од нуле.

### **3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У оквиру Лот-а 2 за ОШ Јован Јовановић Змај – Звечка, Обреновац, у предмеру радова за унутрашњи ВиК постоје уписане цене за позиције А.3, А.11, Е.6; такође у оквиру предмера радова за унутрашње и спољашње инсталације ВиК-а постоје скривени редови у екселу у којима се налазе одређене позиције радова. Молим за појашњење да ли је потребно понудити поменуте позиције?

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Цене за позиције А.3, А.11, Е.6 уписане су грешком. Скривене редови у екселу у којима се налазе одређене позиције радова не треба узимати у обзир. У прилогу је исправљен предмер.

### **4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Лот 2 - СШ Пета економска школа, Раковица, Београд – А радијаторско грејање I фаза - позиција 1

Испорука и уградња ливених чланкастих радијатора - ребара производ Радијатор Зрењанин. или сл. Обрачун по чланку

Термик – 2 600/110.....ком..... 435

Наше питање гласи: Које ливене радијаторе нудити имајући у виду да фабрика већ две године не производи радијаторе, на нашем тржишту се не могу наћи ливени радијатори?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Може замена са алуминијумским чланкастим радијатором висине 600мм (GLOBAL VOX, FARAL или слично).

**5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Лот 2 - ОШ Јован Јовановић Змај, Звечка, Обреновац - А ЦЕВНА МРЕЖА И ГРЕЈНА ТЕЛА У

НОВОИЗГРАЂЕНОМ ДЕЛУ – позиција 1 - Ливени радијатори тип "Термик II" Зрењанин..... ком..... 550

Наше питање гласи: Који је тип радијатора и које ливене радијаторе нудити имајући у виду да фабрика већ две године не производи радијаторе, на нашем тржишту се не могу наћи ливени радијатори?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Може замена са алуминијумским чланкастим радијатором висине 600мм (GLOBAL VOX, FARAL или слично).

**6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

ЛОТ 1 - Основна школа „Иван Вујошевић“ Ражањ.

Електроинсталатерски радови

Поз. I/13 опис у тендеру је:

Замена постојеће енергетског трафо станице снаге 250 КВА са новим трансформатором од 400 КВА у трафостаници Ражањ 4 према рачуну ЕД Крушевац.

Да ли је у питању само замена трансформатора или и опрема коју нови трансформатор треба да има, односно реконструкција постојећих В.Н и Н.Н. блокова у трафостаници.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

У питању је само замена трансформатора.

Не мења се опрема коју трансформатор има, односно не врши се реконструкција високо напонских и нисконапонских блокова у трафостаници, јер већ постоје.

**7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

ЛОТ 1. Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Сурдулица

Разни радови

Поз. XIII/2 опис у тендеру је:

Набавка и допрема све опреме наведене у пројектном задатку са уградњом потребних елемената за фиксирање у поду, зидовима и плафону сале, атестиране према европским стандардима. У монтажу урачунати и сав потребан материјал. Обрачун збирно у стандардном квалитету и цени. комплет 1

Потребна је спецификација опреме односно врста опреме и количина како би се комплетирао цена за један комплет.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Брише се позиција XIII/2. У прилогу је исправљен предмер радова.

**8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У обрасцу 3.4.2 Финансијске идентификације потребно је попунити податке за Корисника. Молим Вас за појашњење на шта се односи термин Корисник у овом случају?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Односи се на корисника рачуна.

**9. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У предмеру радова електро инсталација за ЛОТ2 – Средња школа Свилајнац 2 постоје скривене ћелије које садрже опис позиције, а јединица мере је 0. Молим Вас за појашњење да ли је за те позиције у скривеним ћелијама потребно доставити јединичне цене?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Ниједна од скривених позиција није од значаја за предметни пројекат, само оно што се види тј. где је количина различита од нуле.

**10. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Кроз одговоре на питања дефинисали сте да се набављају и уграђују ливени радијатори ТИП: „Термик II“, Зрењанин.

Како нисмо у могућности да добијемо адекватну понуду од добављача за ливене радијаторе јер фабрика у Зрењанину која производи пројектоване радијаторе не ради и у последње три године није произвела ниједан ливени радијатор, молимо Вас да извршите корекцију односно пројектовање тражених ливених радијатора у алуминијумске радијаторе.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Може замена са алуминијумским чланкастим радијатором висине 600мм (GLOBAL VOX, FARAL или слично).

**11. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Да ли можете да нам кажете процењену вредност радова партије 3, или процењену вредност радова за сваку школу партије 3 посебно?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Износ укупне процењене вредности набавке као и процењене вредности набавке по партијама биће познат на дан отварања.

**Комисија за набавку**