

## **ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 15**

**набавка број ОП/Р/01/15**

**објављено 11.03.2016. године**

Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр. ОП/Р/01/15 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, достављамо вам следеће одговоре:

### **1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Да ли Писма о намерама морају бит у ЕУР-има?

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

С обзиром да се вредност понуде исказује у ЕУР, потребно је да банкарска гаранција за озбиљност понуде као и тражена писма о намерама буду изражена у ЕУР.

### **2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У оквиру прилога 2.3 Подаци за квалификацију, у делу: Додатни услови за учешће у тендерском поступку, под тачком 1. Финансијски и пословни капацитет који подразумева просечан годишњи пословни приход из делатности грађевинарства (радови на изградњи, реконструкцији, доградњи, адаптацији или санацији објеката високоградње) за последње 3 (три) године (2012, 2013, 2014) наведено је да се као доказ достављају обрасци квалификације 3.5.1. и 3.5.2. у које се уписују подаци о уговорима о изведеним грађевинским радовима за 2012, 2013. и 2014. годину.

Нејасно је да ли вредност изведених радова реализованих у 2012. години по основу уговора који су потписани у 2011. години улази у захтевани просечан годишњи пословни приход за 2012. годину?

У оквиру Појашњења број 5. од 22.02.2016. год. на питање понуђача под редним бројем 2. одговорили сте да као опште податке о искуству прихватате пословни приход из 2015. године. У вези са тим, да ли прихватате да предметни уговори који су реализовани у току 2015. године а наведени као доказ о искуству у извођењу радова, улазе у просечан годишњи пословни приход из делатности грађевинарства који се тражи под тачком 1.а.?

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Вредност изведених радова реализованих у 2012. години по основу уговора који су потписани у 2011. години као и вредност изведених радова који су реализовани у току 2015. године улазе у тражени пословни приход.

### **3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Молимо Вас да нам дате шеме за столарију за следеће школе из ЛОТ-а 3:

Сечањ – Славко Родић

Чачак – Техничка школа

Чока – Хемијско прехрамбена школа

Деспотовац – О.Ш. Деспот Стефан Високи

Деспотовац – ОШ Ђура Јакишић

Шабац – Основна музичка школа

Кнић - ОШ Рада Шубакић

Нова Варош – Живко Љујић  
Прибој – ОШ Десанка Максимовић  
Шабац – Средња пољопривредна школа  
Топола – ОШ Карађорђе  
Топола – ОШ Живко Томић  
Ужице – Богосав Јанковић  
Велико Градиште – Иван Лола Рибар  
Жагубица – ОШ Јован Шербановић  
Барајево – ОШ Кнез Сима Марковић

#### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Тражене расположиве шеме столарије и браварије можете преузети путем линка:  
<https://drive.google.com/file/d/0B68-KUgUodgNS0Jvbjh0RGVjdmM/view?usp=sharing>

Увид у преосталу техничку документацију можете остварити сваког радног дана у периоду од 10 – 14 часова на адреси: “ЈУП Истраживање и развој” доо Београд, Вељка Дугошевића бр. 54, 11000 Београд, I спрат, особа за контакт: Ивана Мроз.

#### **4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

ЛОТ 2 - О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ Звечка - Обреновац

Ц) Изградња фискултурне сале

1. Која је дебљина стиродура у ПОЗ VI/5

2. Која је јединица мере и која је тачна количина у ПОЗ XIII/6 (дато је м2 - 436.509,80 постојеће челичне конструкције)

III) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА – озелењавање

Молимо Вас да нам из дендролошког плана доставите спецификацију садница за ПОЗ II од 2 до 6.

#### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Дебљина стиродура на поду фискултурне сале је дата у Елаборату енергетске ефикасности и износи 10,00 цм.

За позицију XIII/6 видети Појашњење бр.14 објављено 10.03.2016.године, Одговор бр. 4.

Спецификација садница је дата у пројекту озелењавања и достављамо Вам исту у прилогу.

#### **5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

ЛОТ 2 - О.Ш. „Алекса Дејовић“ - Севојно

Молимо Вас да нам за ПОЗ IX/1 доставите цртеже са тачним мерама како би могли да формирамо цену за ову позицију.

#### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

У прилогу су цртежи.

#### **6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Лот 2- ОШ Димитрије Туцовић , Чајетина, Златибор – А Вентилација – 1 СИСТЕМ П1/В1 - позиција 8 - Испорука и монтажа помоћног материјала за монтажу канала правоугаоног попречног пресека. За ову позицију се узима 50% од позиције 8. 0,5

Наше питање гласи: Да ли је у питању техничка грешка и да ли се 50% узима од позиције 7?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Да узима се 50% од позиције 7.

**7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Лот 2 - ОШ Димитрије Туцовић , Чајетина, Златибор - I РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ – позиција 6 - Испорука и монтажа ручних радијаторских вентила са дуплом регулацијом следећих величина R3/8 ком  
Наше питање гласи: Која је количина?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Количина је 10 комада.

**8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Лот 2 - ОШ Алекса Дејовић, Севојно – А.1: ИНСТАЛАЦИЈА: позиција 2 - За помоћни материјал потребан за монтажу цевне мреже плаћа се 50% од позиције 3 ..... 0,5  
Наше питање гласи: Да ли је у питању техничка грешка и да ли се 50 % узима од позиције 1?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Узима се 50% од позиције 1.

**9. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Лот 2 - ОШ Алекса Дејовић, Севојно – Ц.1: ИНСТАЛАЦИЈА: позиција 12-За помоћни материјал потребан за монтажу цевне мреже плаћа се 30% од позиције 3 ..... 0,3  
Наше питање гласи: Да ли је у питању техничка грешка и да ли се 30 % узима од позиције 11?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Узима се 30% од позиције 11.

**10. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Да ли сви чланови групе понуђача и подизвођачи треба да буду ликвидни у периоду од годину дана од објаве позива или може тај услов да испуњава један члан из групе?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Сви чланови групе понуђача и подизвођачи треба да буду ликвидни у периоду од годину дана од објаве позива.

**11. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Да ли ће Наручилац прихватити вибро игле уместо вибратора бетона?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Одговор је потврдан.

**Комисија за набавку**