

ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 11

набавка број Н/Р/02/16

објављено 08.11.2016. године

Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр. Н/Р/02/16 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, достављамо вам следеће одговоре:

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 2 - ГИМНАЗИЈА И УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ВРЊАЧКА БАЊА

Предмер и предрачун на изради термотехничких инсталација

А. УНУТРАШЊА ТОПЛОТНА ИНСТАЛАЦИЈА

поз. 2 Испорука и монтажа чланкастих ливених радијатора производ Радијатор Зрењанин

тип Термик 680/160 - чл. 1877

тип Термик 880/160 - чл. 164

С обзиром да се ови радијаторски чланци више не производе (информација од добављача) већ извесно време, могу ли се понудити алуминијумски чланци одговарајућих снага или панелни радијатори?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Понуђачи могу понудити ливене радијаторе других произвођача као и одговарајуће алуминијумске радијаторе.

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

У групи предмера Тоалети за школу из I партије (ЛОТ1) Угоститељско туристичка – Београд, недостаје предмер В+К радова за III спрат.

Можете ли нам доставити тражени предмер?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Радови на трећем спрату везани за водовод и канализацију су већ изведени.

3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Да ли сте објавили процењене вредности за јавну набавку број Н/Р/02/16? Да ли је могуће добити такву информацију?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Процењена вредност набавке као и процењена вредност набавке по партијама биће познате на дан отварања понуда.

4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

У текстовима банкарских гаранција за повраћај аванса, добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року треба након текста - у динарској противвредности додати „по куповном курсу НБС на дан плаћања по гаранцији“.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Видети Измену бр. 5 тендерске документације.

5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 1 - Владимирци – Молимо Вас за објашњење позиције. На шта се односи дати опис?

02.001	Набавка и постављање индустријског ливеног пода дебљине 7мм, на бази двокомпонентног полимера, по избору пројектанта
	Радијатор ЈМ (22) 600/1000
	Радијатор ЈМ (22) 600/800

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

У приземљу школе налази се учионица која ће бити намењена обављању праксе ученицима машинске струке са тешким машинима. Из тог разлога предвиђа се израда ливеног пода.

Израда Изолит Монолит пода, дебљине 7 мм, на бази двокомпонентних неорганских полимера, типа “Драмин“ Земун. Изолит Монолит је ливени двокомпонентни, трајни индустријски под. Подлогу чврсту и равну, са одступањем до 2 мм мерено правом летвом дужине 3м припремити да буде чиста, без скрамица и премаза, без прашине, по потреби опрати водом под великим притиском и осушити. На подлогу четком нанети у једном премазу Изолит Прајмер, 20 минута пре израде пода. Двокомпонентну масу припремити мешалицом, мешањем око 5 минута и уградити у року од 20 минута. На подлогу поставити вођице, сипати измешану масу и распростраити равњачама које клизе по вођицама, масу набити и загладити ручним глетелицама или помоћу планетарних гладиллица. Боја и тон пода по избору инвеститора.

6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 1 - Богатић – Молимо Вас за детаљнији опис наведене позиције

A	Грејна тела и прибор	
	Радијатор - производ	тип
1	Радијатор - Зрењанин	600/160

Да ли је у питању извођење нове мреже, проширење старе и сл.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

У питању је проширење постојеће радијаторске мреже. Водети цртеж у прилогу.

7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 3 – Опово – Пос 2

Да ли се цена лакирања даје по кг или м²?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Цену изразити по м² паркета.

8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 3 – Опово – Сакуле

Како се даје цена за паркетарске радове – да ли за целу позицију 300м² или одвојено по материјалима?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Видети Појашњење бр. 9, одговор бр. 5.

9. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 1 – Београд -Угоститељско туристичка школа

У рекапитулацији за ВИК радове се спомиње трећи спрат кога нема у предмеру. Да ли је у питању грешка у рекапитулацији, или недостаје део предмера?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Видети Појашњење бр. 8, одговор бр. 1.

10. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 1 - Београд - Бродарска школа

У делу предмера Бродарска школа_остало_07.03.2016. постоје многе нејасноће у предмеру, с обзиром да у појединачним и збирној рекапитулацији постоје позиције којих нема у предмеру. Молимо да доставите исправне предмере?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Видети Појашњење бр. 8, одговор бр. 2.

Заменик председника Комисије за набавку

M. Pančić
Маја Пантић

