

Povodom zahteva za dodatnom informacijom u vezi sa tenderskom dokumentacijom za sprovođenje nabavke 302 paketa građevinskog materijala, u okviru Trećeg potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji, br. nabavke: RHP-W3-CM/IOP1-2016, dostavljamo vam sledeći odgovor:

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 4014
10.07. 2017 год.
БЕОГРАД, НЕКАЊИНА 22-26

Zahtev za informacijom:

(Zavedeno pod brojem 3933 od 06.07.2017. godine)

Pitanje:

1. U Aneksu 2 pod rednim brojem: 10.4 E 4 stoji da je potrebno 133 kom. "Razvodna tabla Stanska, za ugradnju na zid sa transparentim vratima, sa mestom za 18 modula, DIN šinom, IP40
Razvodna tabla sadrži :"

			Razvodne table i oprema				
10.apr	E	4	Razvodna tabla Stanska, za ugradnju na zid sa transparentim vratima, sa mestom za 18 modula, DIN šinom, IP40 Razvodna tabla sadrži :	kom/pcs		133.00	-
			Jednopolni instalacioni prekidač (automatski osigurač) za montažu na DIN šinu nom. napona 230V/400V, 50Hz; karakteristike B; prekidne moći 6kA:	/	/	/	/
			nazivne struje 6A, komada 1	kom/pcs	/	/	/
			nazivne struje 10A, komada 2	kom/pcs	/	/	/
			nazivne struje 16A, komada 9	kom/pcs	/	/	/
			Signalna sijalica	kom/pcs	/	/	/

			za signalizaciju tarife 230V za ugradnju u stansku razvodnu tablu, montažu na DIN šinu, komada 1				
			FID sklopka za ugradnju u stansku razvodnu tablu, montažu na DIN šinu,	/	/	/	/
			16A/30mA, 2- polna, 230V, 50Hz; komada 2	kom/pcs	/	/	/
			25A/0,5A, 4- polna, 230V/400V, 50Hz; komada 1	kom/pcs	/	/	/
			Instalaciono zvono 230V, 50Hz; za ugradnju u stansku razvodnu tablu, montažu na DIN šinu, komada 1	kom/pcs	/	/	/

Nejasno je da li i koliko čega iz prikazane tabele treba da sadrži razvodna tabla stanska(kojih ima 133 kom.), s obzirom da u su polja tj.kolone sa količinama prazne?

Odgovor:

Razvodna tabla treba da sadrži opremu sa količinama definisanim u tehničkoj specifikaciji opreme, tj. razvodna tabla i prateća oprema predstavljaju takozvanu „komplet poziciju“. Svaka od 133 razvodne table treba da sadrži prateću opremu u količinama definisanim u specifikaciji opreme.

Predsednik Komisije



Predrag Knežević