

osnovnog lepka i ukupna debljina slojeva lepak+mrežica+lepak iznosi 6-8mm.Zatim se nanosi odgovarajuća podloga (valjkom) i završni, dekorativni malter.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1688 od 22.03.2018. godine)

Objekat u Bačkoj Palanci – Elektroinstalacije

Pitanje za stavke 01-23.1; 01-23.2; 01-23.5

S obzirom da nije uobičajeno da se u ovakvim prostorijama ugrađuju svetiljke sa IP-65 zaštitom, molim vas da nam odgovorite da li se mogu ponuditi svetiljke kakve se obično ugrađuju u stanove sa zaštitom IP-20 ili IP-21 kao što je slučaj sa Antipatik svetiljkama – tačka 01-23.7?

Odgovor:

Ne mogu se ponuditi svetiljke sa manjim stepenom zaštite od predviđenog.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1688 od 22.03.2018. godine)

Objekat u Bačkoj Palanci – Elektroinstalacije

Pitanje za stavke 07-08; 07-09; 07-10.

- 1.Zašto troškove Službe upravljanja el. mrežom platiti Elektrodistribuciji Beograd kad je objekat u Vojvodini?
2. Zašto troškove koji idu po računu snosi izvođač radova, kad takve troškove snosi investitor direktno Elektrovojvodini?
3. Da li pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije za priključenje na mrežu snosi izvođač radova ili investitor?

Odgovor:

Sve elektrodistribucije pripadaju DOO "EPS DISTRIBUCIJA", Beograd. Lokalne distribucije su ogranci.

Ukoliko je dokumentacija koja je potrebna za priključenje: Projekat izvedenog objekta, atestna dokumentacija za opremu i uređaje i slično, obezbeđuje je Izvođač. Tehnički pregled, tehnički prijem i troškove samog priključenja snosi Investitor.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1688 od 22.03.2018. godine)

Bački Petrovac - Izolaterski radovi

Pozicijama Izolaterskih radova pod brojem 03-00 predviđena je ugradnja tvrdih ploča kamene vune. Sa obzirom na trenutno tržišno stanje, duge rokove isporuke i promjenjive cene, da li postoji mogućnost zamene ove izolacije adekvatnim materijalima?

Odgovor:

U okviru Predmera radova, u pozicijama Izolaterskih radova pod brojem 03-00, predviđena je ugradnja tvrdih ploča kamene vune.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1688 od 22.03.2018. godine)

Objekat u Bačkom Petrovcu - Krovna konstrukcija

Poštovani, molim vas da nam za objekat socijalnog stanovanja u Kulpinu kažete, koja dimenzija rogova, krovne konstrukcije je ispravna, iz predmera 10/12 cm ili iz grafičke dokumentacije gde je naznačeno 12/12 cm.

Odgovor:

U crtežu „osnova krovne konstrukcije“ su označeni rogovi koji su po statičkom proračunu dobijeni viši odnosno 12/12cm. Svi ostali rogovi su standardno 10/12cm.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1688 od 22.03.2018. godine)

Objekat u Bačkom Petrovcu – Elektroinstalacije

Pitanje za stavke 01-23.1; 01-23.2; 01-23.5

S obzirom da nije uobičajeno da se u ovakvim prostorijama ugrađuju svetiljke sa IP-65 zaštitom, molim vas da nam odgovorite da li se mogu ponuditi svetiljke kakve se obično ugrađuju u stanove sa zaštitom IP-20 ili IP-21 kao što je slučaj sa Antipatik svetiljkama – tačka 01-23.7?

Odgovor:

Ne mogu se ponuditi svetiljke sa manjim stepenom zaštite od predviđenog.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1688 od 22.03.2018. godine)

Objekat u Bačkom Petrovcu – Elektroinstalacije

Pitanje za stavke 07-08; 07-09; 07-10.

1. Zašto troškove Službe upravljanja el. mrežom platiti Elektrodistribuciji Beograd kad je objekat u Vojvodini?

2. Zašto troškove koji idu po računu snosi izvođač radova, kad takve troškove snosi investitor direktno Elektrovojvodini?

3. Da li pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije za priključenje na mrežu snosi izvođač radova ili investitor?

Odgovor:

Sve elektrodistribucije pripadaju DOO "EPS DISTRIBUCIJA", Beograd. Lokalne distribucije su ogranci.

Ukoliko je dokumentacija koja je potrebna za priključenje: Projekat izvedenog objekta, atestna dokumentacija za opremu i uređaje i slično, obezbeđuje je Izvođač. Tehnički pregled, tehnički prijem i troškove samog priključenja snosi Investitor.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1688 od 22.03.2018. godine)

Objekat u Bačkom Petrovcu - Bravarski radovi

Poz 05-09

Količina nije usaglašena sa projektom.

Odgovor:

Pogledati Izmenu br. 3.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1688 od 22.03.2018. godine)

Objekat u Kikindi - Izolaterski radovi

Pozicijama Izolaterskih radova pod brojem 03-00 predviđena je ugradnja tvrdih ploča kamene vune. Sa obzirom na trenutno tržišno stanje, duge rokove isporuke i promenjive cene, da li postoji mogućnost zamene ove izolacije adekvatnim materijalima?

Odgovor:

U okviru Predmera radova, u pozicijama Izolaterskih radova pod brojem 03-00, predviđena je ugradnja tvrdih ploča kamene vune.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1688 od 22.03.2018. godine)

Objekat u Kikindi - Krovna konstrukcija

Poštovani, molim vas da nam razjasnite tip krovne konstrukcije na objektu socijalnog stanovanja u Kikindi, pošto u grafičkoj dokumentaciji nije prikazan konstruktivni sklop krovne konstrukcije, tako da nemamo jasnu sliku o položaju i količini konstruktivnih elemenata koji su navedeni u predmeru.

Odgovor:

Tip krovne konstrukcije je Armiranobetonska kosa ploča što se može sagledati iz poprecnih i poduznog preseka kroz objekat, kao i detalja krova koji su sastavni deo Tenderske dokumentacije.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1688 od 22.03.2018. godine)

Objekat u Kikindi - Elektroinstalacije

Pitanje za stavke 1.4 – tačka 4

S obzirom da se radi o veoma malom broju javljača i sirena, da li se može ponuditi konvencionalni protivpožarni sistem umesto adresibilnog, pošto konvencionalni sistem u potpunosti zadovoljava tražene zahteve?

Odgovor:

Adresibilni protivpožarni sistem predviđen je projektno-tehničkom dokumentacijom.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1688 od 22.03.2018. godine)

Objekat u Kikindi - Fasaderski radovi

Pozicije: 07-03

Nabavka materijala, transport i izrada kontaktne fasade (Demit) na fasadnim zidovima od giter blokova sa tvrdim pločama kamene vune u širini od 50cm po vertikali na maks 20m, a horizontalno po međuspratnoj konstrukciji, u sledećim slojevima:

- tvrde ploče kamene vune $d=12\text{cm}$, $\rho=120\text{kg/m}^3$, $\lambda=0.036\text{W/mK}$. Ovaj sloj mora biti negoriv, karakteristika reakcije materijala na požar klase „A1“ prema SRPS EN 13501-1. Ovo se potvrđuje Ispravom o usaglašenosti SRPS EN 13501-1.

- građevinski lepak + staklena mrežica

- osnovni malter debljine $d=6-8\text{mm}$

- dekorativni mineralni malter - fini tanki mineralni malter, debljine $d=1,5\text{mm}$, u boji po projektu

Završna obrada klase gorivosti min "A2,s1,d1". Ovo se potvrđuje Ispravom o usaglašenosti prema SRPS EN 13501-1.

Pre obrade površine dobro očistiti. Zatim se pristupa nanošenju sloja građevinskog lepka po celokupnoj površini u debljini 2-3mm. Na zid kačiti ploče kamene vune $d=12,0\text{cm}$, vezivati za zid čeličnim kotvama. Na table lijepiti građevinskim lepkom staklenu mrežicu preko koje se nanosi osnovni malter debljine $d=6-8\text{mm}$ i dekorativni mineralni malter u sloju $d=1,5\text{mm}$ u boji po projektu.

Ivice fasade su ojačane aluminijumskim ugaonicima. Otvori manji od 2 m² površine se ne odbijaju od površine fasade.

Obračun po m² izvedene fasade prema opisu.

Pitanje: Koja je svrha izrade osnovnog maltera preko građ. lepka, a ispod dekorativnog maltera?

Odgovor:

Projektant je predvideo da se na kompaktne ploče mineralne kamene vune postavlja sloj građevinskog lepka u koji se uranja staklena mrežica. Preko mrežice se izrađuje još jedan sloj osnovnog lepka i ukupna debljina slojeva lepak+mrežica+lepak iznosi 6-8mm. Zatim se nanosi odgovarajuća podloga (valjkom) i završni, dekorativni malter.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1852 od 30.03.2018. godine)

Poštovani,

Uvidom u tendersku dokumentaciju, vezanu za tendersku proceduru RHP-W5-AB/IOP4-2017, Zajednički regionalni program o trajnim rešenjima za izbeglice i raseljena lica, susreli smo se sa sledećim pitanjima:

U Svesci 1. Odeljak 1. tačka 3.1.4 navodi se sledeći uslov : "Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje privredne delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim uslovima". Na koju dozvolu se misli i izdatu od strane kojeg nadležnog organa?

Odgovor:

Sveskom 1 Tenderske dokumentacije, Odeljak 1 – Uputstvo ponuđačima, tačka 3. – Učešće, tačkom 3.1. predviđeno je da je učešće u ovom tenderskom postupku otvoreno za sve ponuđače koji ispunjavaju obavezne uslove, odnosno kriterijume kvalifikovanosti navedene u od tačke 3.1.1. do tačke 3.1.5.

Tačkom 3.1.4., predviđeno je da ponuđač treba: „Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje privredne delatnosti koja je predmet javne nabave, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom“

S obzirom na to da pozitivni propisi Republike Srbije ne predviđaju prethodno odobrenje (dozvolu, saglasnost) za obavljanje delatnosti koje je predmet javne nabavke, tačka 3.1.4. nije primenljiva.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1852 od 30.03.2018. godine)

U Svesci 1. Odeljak 4. Obrazac 4.4-Finansijski uslovi, da li ponuđač rezident popunjava obrasce navodeći sume u evrima ili može u domaćoj valuti, kako je navedeno u bilansima stanja i uspeha?

Odgovor:

Ponuđač rezident informacije potrebne za Obrazac 4.4 - Finansijski uslovi iskazuje u nacionalnoj valuti (RSD).

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1852 od 30.03.2018. godine)

Da li je ovo Ugovor Lump-Sum karaktera, gde predmer i predračun služi radi određivanja jediničnih cena i formalnih količina, ili se količine utvrđuju na osnovu građevinske knjige?

Odgovor:

Ukupna ugovorena cena predstavlja zbir jediničnih cena pomnoženih sa količinama, a u skladu sa predmerom i predračunom koji predstavlja sastavni deo tenderske dokumentacije.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1852 od 30.03.2018. godine)

Opcija davanja popusta na ponudu nije prihvatljiva?

Odgovor:

Mogućnost ponude popusta nije predviđena tenderskom dokumentacijom.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1852 od 30.03.2018. godine)

U Svesci 1. Odeljak 4.Obrazac 4.6.1.2 da li je ugovor o delu prihvatljiva opcija za angažovanje stručnih lica koja nisu u stalnom radnom odnosu kod ponuđača?

Odgovor:

Kvalifikovana lica koje će raditi na realizaciji projekta, za koja je Tačkom 12.2 Uputstva ponuđačima, podtačkom 2) Kadrovski kapacitet, pod b) - Stručni tim za realizaciju projekta, predviđeno da mogu biti angažovana po bilo kom zakonom predviđenom osnovu, mogu biti angažovana na osnovu ugovora o delu.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1898 od 02.04.2018. godine)

Poštovani,

u skladu sa tačkom 8. Uputstva ponuđačima – Sveska 1. Odeljak 1, tenderske dokumentacije br. RHP-W5-AB/IOP4-2017 - Izgradnja višestambenih objekata, dostavljamo Vam sledeća pitanja:

U pogledu tehničkog kapaciteta, odnosno iskustva ponuđača, zahtevate da ponuđač mora da dokaže da je samostalno ili kao vodeći član grupe ponuđača, u periodu od 01.01.2012. godine do datuma objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, imao kompletno izvedene radove na izgradnji, rekonstrukciji ili dogradnji objekata visokogradnje i to na maksimalno 3 objekta (određene bruto površine za određenu partiju). Objekti visokogradnje koje prihvatate prema tabeli, a u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji objekata Sl. glasnik RS", br. 22/2015 su između ostalih i školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti pod klasifikacionim brojem 1263 (sve kategorije). S tim u vezi, da li su kao reference prihvatljivi i izvedeni radovi na izgradnji, rekonstrukciji ili dogradnji fiskulturnih sala osnovnih škola koje se nalaze u okviru školskih zgrada?

Odgovor:

Prihvatljive su.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1898 od 02.04.2018. godine)

Da li prihvatate potvrde investitora/naručioca koje nisu na obrascu 4.6.4.2 iz tenderske dokumentacije, odnosno koje su izdate na drugim obrascima, a koje sadrže sve podatke koje sadrži obrazac 4.6.4.2. iz tenderske dokumentacije?

Odgovor:

U slučaju da Ponuđač ne može da pribavi Potvrdu investitora ili u slučaju da Investitor nije pravno lice, Ponuđač može da priloži dokaze navedene u Obrascu 4.6.4, Sveske 1 - Uputstvo ponuđačima.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1898 od 02.04.2018. godine)

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu za više partija da li se Tehnička ponuda (Opšta dokumentacija i Tehnička dokumentacija) podnosi i pakuje za svaku partiju posebno ili je dozvoljeno da se Tehnička ponuda podnese za više partija zajedno?

Odgovor:

Tačkom 17.1. Sveske 1 – Uputstvo ponuđačima, predviđeno je da :

"Celokupna dokumentacija koja čini obaveznu sadržinu ponude u skladu sa tačkom 12. ovog Uputstva mora da bude upakovana na sledeći način:

- a) Koverta 1 – Tehnička ponuda (Opšta dokumentacija i Tehnička dokumentacija): **u koju se pakuje, za svaku partiju posebno**, sva dokumentacija navedena u tački 12. ovog Uputstva, osim dokumentacije koja se pakuje u Kovertu 2 – Finansijska ponuda (na koverti označiti na koju/koje se partiju/partije odnosi tehnička ponuda - opšta i tehnička dokumentacija)..."

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1898 od 02.04.2018. godine)

Ukoliko se podnosi zajednička ponuda za više partija da li vodeći član zajedničke ponude mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje jednog odgovornog izvođača radova sa licencom 400 ili 401 ili 410 ili 411 ili 414 za svaku partiju za koju podnosi ponudu ili oba odgovorna izvođača radova sa navedenom licencom mogu biti u stalnom radnom odnosu kod drugih članova grupe?

Odgovor:

Tenderskom dokumentacijom, u delu Kadrovski kapacitet – Stručni tim za realizaciju projekta, pored ostalog, predviđeno je sledeće: "**Stručni tim za potrebe realizacije ugovora - Navedena lica biće angažovana na realizaciji projekta, na puno radno vreme od minimalno 40 časova nedeljno. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu za više partija mora**

da angažuje najmanje zbir minimalnog broja lica za partije za koje podnosi ponudu. Isto lice ne može biti angažovano na više pozicija ili partija. Vodeći član grupe ponuđača/konzorcijuma mora da ispuni minimum 50% ovog kvalifikacionog kriterijuma."

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1898 od 02.04.2018. godine)

Ukoliko se podnosi zajednička ponuda za više partija da li vodeći član u pogledu referenci mora da ispuni minimum 50% minimalne ukupne bruto površine objekata za svaku partiju posebno ili minimum 50% od zbira minimalnih ukupnih bruto površina objekata za sve partije za koje podnosi ponudu?

Odgovor:

Vodeći član grupe ponuđača/konzorcijuma mora da ispuni minimum 50% uslova za svaku partiju posebno, odnosno za svaku partiju posebno 50% od minimalne ukupne bruto površine, s time što se mora ispuniti i uslov od maksimalno 3 objekta za ukupnu traženu bruto površinu objekata po partiji.

Primer za Partiju 1: Zahtev Naručioca je da ponuđač mora da dokaže da ima maksimalno 3 objekta minimalno ukupne bruto površine u zbiru od 6000 m², što znači da vodeći član grupe ponuđača/konzorcijuma mora da ima referentne objekte od minimalno 3000 m² uz moguće kombinacije broja objekata, odnosno maksimalno jednog ili dva objekta, a preostalu površinu treba da ispunjavaju članovi grupe ponuđača/konzorcijuma sa preostala jednim ili dva objekta.

Naručilac prilikom stručne ocene ponuda, vrši ocenu svake Partije posebno. Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da ukoliko ponuđač podnosi ponudu za više partija, objekti koji su referentni u jednoj partiji, ne mogu se koristiti kao referentni objekti u drugim partijama.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1913 od 03.04.2018. godine)

„Molim Vas za pojašnjenje obrasca 4.6.7.

Da li je dostavljanje ovog obrasca obavezno i ukoliko jeste koje informacije dostavlja ponuđač u okviru ovog obrasca?“

Odgovor:

Dostavljanje potpisanog i pečatiranog Obrasca 4.6.7 je obavezno, a popunjavanje navedenog obrasca je opciono.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1914 od 03.04.2018. godine)

Objekat u Irigu - Protivpožarna instalacija

- U predmeru nisu date kolicine i tip kabla kojim se vrše radovi. U planovima stoji kabel tipa PPY 4x1.5 mm.

Da li treba nuditi kabel PPY 4x1.5 mm , u koliko ga treba ponuditi koja je količina navedenog kbla?

Odgovor:-

Ne treba nuditi kabl PPY 4x1.5 mm. Potrebni kablovi su obuhvaćeni pozicijom 01-31 - izrada instalacije prekidačkog mesta zajedničke potrošnje.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1914 od 03.04.2018. godine)

Objekat u Irigu

- Sastav razvodne table u stanovima:u predmeru su dati automatski osiguraci 6A i 10A.

Da li oni ostaju ili se dizu na 10A i 16A?

Odgovor:

Treba izvesti po projektu, jer su prema uslovima EDB dati osigurači limitatori, kod brojila od 16A.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1914 od 03.04.2018. godine)

Objekat u Irigu - Podopolagački radovi:

Pozicija glasi 09-01 "Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, klik, debljine 11 mm, za najteža opterećenja (klasa 33), dezen i boja po izboru projektanta. Podloga se predhodno mora očistiti i otprašiti."

Da li i za ovaj objekat možemo ponuditi laminat debljine 10mm kao na ostalim objektima?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 3.

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1914 od 03.04.2018. godine)

Objekat u Pančevu - Zidarski radovi (malterisanje)

Pozicija 01-06, i 01-07 Malterisanje zidova.

Molim Vas da definišete potrebnu količinu malterisanja unutrašnjih zidova . S' obzirom da je bruto površina objekta 392.49m² ne može biti količina unutrašnjeg maltera ukupno definisana pozicijama

купатила и тоалети, д=2цм. 346.68m²

малтерисање зиданих зидова у становима д=2цм 2447.06m²

малтерисање зиданих зидова у заједничком ходнику д=2цм 54.39m²

малтерисање зиданих зидова између станова д=3цм 339.46 m² , што ukupno iznosi 3.217,59m²

Kako ova stavka značajno utiče na vrednost ponude molim Vas da se definiše prava količina malterisanja zidova!

Odgovor:

Videti Izmenu br. 3

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1934 dana 04.04.2018. godine)

Postovani,

Vezano za medjunarodnu javnu nabavku RHP-W5-AB/IOP4-2017, Partija 2, Novi Pazar, imamo sledece pitanje vezano za ispunjenje uslova tendera:

1. U tacki 12.1.7 u delu koji govori o iskustvu ponudjaca, navodi se da za Partiju 2 je potrebno dostaviti reference sa maksimalno tri objekta, minimalne ukupne bruto površine od 2.500,00m².

Da li zadovoljava uslove tendera, ako ponudjac dostavi potvrdu sa jednog objekta cija je ukupna bruto površina 3.600,00m²?

Odgovor:

Tačkom 12.2 Uputstva ponuđačima, u okviru podtačke 3) Tehnički kapacitet, pod a) Iskustvo ponuđača, predviđeno je da Ponuđač mora da dokaže da je samostalno ili kao vodeći član grupe ponuđača, u periodu od 01.01.2012. godine do datuma objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, imao kompletno izvedene radove na izgradnji, rekonstrukciji ili dogradnji objekata visokogradnje*, i to **maksimalno** na 3 objekta:

- za Partiju 1: objekat/objekti, minimalne ukupne bruto površine u zbiru od 6.000 m²;
- za Partiju 2: objekat/objekti, minimalne ukupne bruto površine u zbiru od 2.500 m²;
- za Partiju 3: objekat/objekti, minimalne ukupne bruto površine u zbiru od 4.500 m²;
- za Partiju 4: objekat/objekti, minimalne ukupne bruto površine u zbiru od 5.000 m²;

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1952 dana 05.04.2018. godine)

Poštovani,

Da li se potvrde kao dokaz poslovnog kapaciteta moraju dostavljati na obrascu iz konkursne dokumentacije ili se mogu dostaviti i na drugom obrascu koji sadrži sve podatke iz obrasca konkursne dokumentacije?

Odgovor:

Potvrde se dostavljaju na obrascu 4.6.4.2. Potvrda investitora, koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom. U slučaju da Ponuđač ne može da pribavi Potvrdu investitora ili u slučaju da Investitor nije pravno lice, Ponuđač može da priloži dokaze navedene u Obrascu 4.6.4, Sveske 1 - Uputstvo ponuđačima

Pitanje:

(Zavedeno pod brojem 1953 dana 05.04.2018. godine)

Poštovani,

U skladu sa tačkom 8. Uputstva ponuđačima – Sveska 1. Odeljak 1, tenderske dokumentacije br. RHP-W5-AB/IOP4-2017 - Izgradnja višestambenih objekata, dostavljamo Vam sledeće pitanje:

U pogledu stručnog tima za potrebe realizacije ugovora, zahtevate da ponuđač mora dostaviti za svakog člana tima kopiju licence, kopiju potvrde o važnosti licence, izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja Javnog poziva za podnošenje ponuda, odnosno dokaz o angažovanju ukoliko lice nije u radnom odnosu. Da li je za diplomiranog inženjera koji je zasnovao radni odnos nakon januara meseca prihvatljiv dokaz MA obrazac?

Odgovor:

Ponuđač mora dostaviti, u skladu sa tačkom 12.2 Uputstva ponuđačima, podtačka 2), pod b) Stručni tim za realizaciju projekta, Uverenje ili izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, za mesec koj prethodi mesecu objavljivanja Javnog poziva za podnošenje ponuda, za člana stručnog tima za koga se zahteva da bude u radnom odnosu (mesec januar).

Komisija za nabavku

