

POJAŠNJENJE BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018

Povodom zahteva za dodatnim pojašnjenjima tenderske dokumentacije za nabavku: **Radovi na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata**, broj: **RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018**, dostavljamo vam sledeće odgovore:

Pitanje br. 1:

(Zavedeno pod brojem 3684 od 09.07.2018. godine)

Postovani,

Vežano za postupak nabavke RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018, molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:

Da li za dokazivanje poslovnog kapaciteta, mozemo dostaviti potvrde o izvedenim radovima na objektima gde je ugovor zaključen pre 01.01.2013. godine, a radovi završeni posle 01.01.2013. godine?

Odgovor:

Za dokazivanje poslovnog kapaciteta mogu se dostaviti potvrde o izvedenim radovima na objektima gde je ugovor zaključen pre 01.01.2013. godine, a radovi završeni posle 01.01.2013. godine.

Pitanje br. 2:

(Zavedeno pod brojem 3684 od 09.07.2018. godine)

Da li će Naručilac prihvatiti potvrde o izvedenim radovima koje koje sadrže sve podatke kao i obrazac potvrde 6.6.4.2, odnosno potvrde koje smo prilagali za predhodne javne nabavke koje je raspisivala Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru?

Odgovor:

Naručilac će prihvatiti ovakve potvrde.

Pitanje br. 3:

(Zavedeno pod brojem 3684 od 09.07.2018. godine)

Za stručni tim za realizaciju projekta traže se odgovorni izvođači sa licencama i 5 godina radnog iskustva na poslovima odgovornog izvođača radova. Da li je potrebno da odgovarajući inženjer ima 5 godina radnog iskustva kao odgovorni izvođač radova, što dokazuje obrascem 4.6.1.3 - Profesionalno iskustvo stručnog tima za potrebe realizacije ugovora ili da su dobili licence kao odgovorni izvođači u predhodnih 5 godina ?

Odgovor:

Potrebno je da odgovarajući inženjer ima 5 godina radnog iskustva kao odgovorni izvođač radova.

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 3986
25.07. 2018 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

Pitanje br. 4:

(Zavedeno pod brojem 3692 od 09.07.2018. godine)

Da li je prihvatljivo za reference - odnosno tehnički kapacitet, dostaviti umesto potvrde investitora o izvršenim radovima rešenje o upotrebnoj dozvoli (jer neke firme ne praktikuju da izdaju potvrde za reference radi učešća u javnim nabavkama)?

Odgovor:

U slučaju da Ponuđač ne može da pribavi Potvrdu investitora može da priloži sledeće dokaze za referentni objekat:

- Rešenje o upotrebnoj dozvoli za referentni objekat ili Zapisnik komisije za tehnički pregled referentnog objekta ili Zapisnik o kvalitativnom pregledu i prijemu izvedenih radova na referentnom objektu ili okončanu situaciju, iz kojih se nedvosmisleno može ustanoviti da je ponuđač izveo radove na završenom objektu. Navedeni dokaz mora biti iz traženog perioda.
- Gorenavedeni dokazi obavezno moraju da sadrže podatak o BRGP objekta.

Pitanje br. 5:

(Zavedeno pod brojem 3858 od 17.07.2018. godine)

Za objekte u okviru Partije 2 i Partije 3:

“INSTALACIJA OSVETLJENJA

01-23 Isporučka materijala i postavljanje kompletnih rasvetnih tela sa izvorima svetlosti i priborom za postavljanje u zajedničkom prostoru i to:

01-23.1 tip S1 - plafonska nadgradna svetiljka postavljena u hodničkom prostoru, Kvadratna nadgradna (plafonska/zidna) svetiljka:

distribucija svetla – direktna, simetrična,
okvirne dimenzije – 300x300mm, h 90mm,
izvor svetla – LED 12W, 3000K, 1050 lm
difuzor – opalni PMMA
kućište – polikarbonat
zaštita – IP65
oprema – elektronski LED driver 230V”

Da li je neophodno da svetiljka u hodničkom prostoru bude stepena zaštite IP65?(znatno je skuplja od svetiljke u zaštite IP20, a i nema je na tržištu, naročito kvadratnog oblika)? Da li mora da bude kvadratnog oblika?

Odgovor:

Stepen zaštite treba biti IP65, dok oblik ne mora biti kvadratni.

Pitanje br. 6:

(Zavedeno pod brojem 3858 od 17.07.2018. godine)

Za objekte u okviru Partije 2 i Partije 3:

“INSTALACIJA OSVETLJENJA

01-23 Isporučka materijala i postavljanje kompletnih rasvetnih tela sa izvorima svetlosti i priborom za postavljanje u zajedničkom prostoru i to:

01-23.1 tip S1 - plafonska nadgradna svjetiljka postavljena u hodničkom prostoru, Kvadratna nadgradna (plafonska/zidna) svjetiljka:
distribucija svjetla – direktna, simetrična,
okvirne dimenzije – 300x300mm, h 90mm,
izvor svjetla – LED 12W, 3000K, 1050 lm
difuzor – opalni PMMA
kućište – polikarbonat
zaštita – IP65
oprema – elektronski LED driver 230V”

Ukoliko svjetiljka mora da bude u IP65 zaštiti da li je potrebno ponuditi isključivo svjetiljku sa led drajverom ili može da bude sa grlom E27 I LED sijalicom?

Odgovor:

Svjetiljka mora biti sa led drajverom.

Pitanje br. 7:

(Zavedeno pod brojem 3858 od 17.07.2018. godine)

Za objekte u okviru Partije 2 i Partije 3:

“INSTALACIJA OSVETLJENJA

01-23.2 tip S2 - plafonska ugradna svjetiljka postavljena u kupatilu i terasi, Kvadratna nadgradna (plafonska/zidna) svjetiljka:
distribucija svjetla – direktna, simetrična,
okvirne dimenzije – 300x300mm, h 90mm,
izvor svjetla – LED 14W, 3000K, 1400 lm,
difuzor – opalni PMMA
kućište – polikarbonat
zaštita – IP65
oprema – elektronski LED driver 230V”

Da li je potrebno ponuditi isključivo svjetiljku sa led drajverom ili može da bude sa grlom E27 I LED sijalicom?

Odgovor:

Svjetiljka mora biti sa led drajverom.

Pitanje br. 8:

(Zavedeno pod brojem 3858 od 17.07.2018. godine)

Za objekte u okviru Partije 2 i Partije 3:

“INSTALACIJA OSVETLJENJA

01-23.5 tip S5 - Okrugla nadgradna (plafonska/zidna) svjetiljka:
distribucija svjetla – direktna, simetrična,
okvirne dimenzije – Ø 300mm, h 40mm,
izvor svjetla – LED 25W, 2400lm, 3000K
difuzor – opalni
kućište – polikarbonat

zaštita – IP54

oprema – elektronski LED driver 230V
postavljena u kuhinjama “

Da li je potrebno ponuditi isključivo svetiljku sa led drajverom ili može da bude sa grlom E27 i LED sijalicama ?

Odgovor:

Svetiljka mora biti sa led drajverom.

Komisija za nabavku

