

POJAŠNENJE BR. 4 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

N/R/01/18

Povodom zahteva za dodatnim pojašnjenjima tenderske dokumentacije za nabavku: Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za četvrtu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3 br. N/R/01/18, dostavljamo vam sledeće odgovore:

Pitanje br. 1:

(Zavedeno pod brojem 6375 od 27.11.2018. godine)

Kada je u pitanju Javna nabavka-**Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za četvrtu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3, Nabavka broj N/R/01/18**, partija br. 6, predmerom i predračunom u poz. XVI-2 fasaderski radovi predviđeno je da fasada radi od "Eternit ploča" debljine 12 mm. Prilikom izrade cena za ovu poziciju, dobili smo odgovor dobavljača da se predmerom zahteva kačenje sa nitnama u boji ploče te da se u tom slučaju koriste ploče debljine 8 mm, a ne ploče od 12 mm.

Da li se za ovu poziciju koriste ploče od 8 mm ili 12mm, odnosno da nije napravljena greška u opisu debljine tražene ploče?

Odgovor:

Videti Izmenu Tenderske dokumentacije br. 2 od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 2:

(Zavedeno pod brojem 6451 od 29.11.2018. godine)

Partija 6:

1. Kojih dimenzija (axb/d) su behaton ploče (V. ZIDARSKI RADOVI, poz. 7) i kako se postavljaju obzirom da se opis pozicije u predmeru razlikuje od opisa pozicije u projektu i koje količine su predviđene za crvenu a koje za sivu boju?
2. Koja jedinica mere je validna za poziciju 5, XVIII. RAZNI RADOVI, jer u opisu radova stoji da je obračun po komadu, a u koloni jedinica mere m²?
3. Koja vrsta furnira je predviđena za poziciju 1, parkleks obloga, H. STOLARSKI RADOVI?
4. Da li za poziciju XIII/1 – sportski pod je moguće ponuditi sličan pod u istom rangju kvaliteta?

Odgovor:

1. Behaton ploce su 20x20 cm, d=5 cm. Ploce se postavljaju na sloju peska 3 cm, sa utisnutim spojnicama. Dvadeset ploca je crvene boje i osamdeset od sto ploca je sive boje.
2. Jedinica mere za poziciju 5, XVIII. RAZNI RADOVI je m²

3. Furnir predviđen za poziciju 1, parkleks obloga, H. STOLARSKI RADOVI je : American oak
4. Za poziciju XIII/1 – sportski pod moguće je ponuditi pod od materijala kvaliteta ekvivalentnog opisanom.

Pitanje br. 3:

(Zavedeno pod brojem 6455 od 29.11.2018. godine)

Partija 8 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ u Dragačevu

Predmer Mašinske instalacije

3,01 SPRATNA KLIMA KOMORA I OPREMA

Pozicija

Automatic regulation	Automatska regulacija				
Delivery and installation of automatic regulation of air chambers intended for automatic operation in winter and summer time with regulation of outside and optional air relation as well as limitation of minimum and maximum temperature under winter and summer conditions. Manufactured by Feniks, Niš. Price includes commissioning for the fresh air chamber.	Isporuka i ugradnja automatske regulacije klima komora za automatski rad u zimskom i ljetnjem periodu sa regulacijom odnosa spoljnog i optičajnog vazduha kao i ograničenje minimalne i maksimalne temperature u zimskim i ljetnjim uslovima. Proizvodi Feniks Niš. U cenu je uračunato i puštanje u rad za komoru za svež vazduh.				
Microprocessing regulator	Mikroprocesorski regulator	kom	1		0
Three-way electromotor valve	Trokraki elektromotorni ventil	kom	1		0
Electromotor valve drive	Elektromotorni pogon ventila	kom	1		0
Roller shutter drive omotor	Elektromotorni pogon žaluzina	kom	3		0
Channel temperature sensor	Kanalski senzor temperature	kom	3		0
Antifreeze thermostat	Termostat za zaštitu od smrzavanja	kom	1		0
Pressostats	Presostati	kom	4		0
Channel limit thermostat	Kanalski termostat granični	kom	2		0
		kpl	1		0

Da li je potrebno upisivati jediničnu cenu za svaku poziciju automatike ili treba upisati cenu samo za komplet, obzirom da postoje formule i za pojedinačne pozicije i za komplet, ukoliko bi se upisale cene za obe varijante u zbiru bi se dupliralo?

Odgovor:

Potrebno je upisati cenu za komplet.

Pitanje br. 4:

(Zavedeno pod brojem 6459 od 29.11.2018. godine)

Na strani 28 od 74 tenderske dokumentacije u delu finansijski kapacitet Naručilac je propisao da ponuđač dostavlja izveštaj o bonitetu – BON JN koji izdaje Agencija za privredne registre. Molimo Naručioca da omogući da ponuđači mogu umesto Izveštaja o bonitetu – BON JN koji izdaje Agencija za privredne registre da dostave bilans stanja i bilans uspeha koji na nesumnjiv način isto što i Izveštaj o bonitetu – BON JN. Kako Agencija za privredne registre vodi registar privrednih subjekata, kao i usvojene finansijske izveštaje, molimo Naručioca da dozvoli da kao dokaz o ispunjenosti uslova dostave izjavu na memorandum da se podaci mogu utvrditi uvidom u javno dostupan registar Agencije za privredne registre, u delu finansijski izveštaji.

Odgovor:

Ponudač je u obavezi da zahtevani Finansijski kapacitet dokazuje na način kako je to predviđeno Tenderskom dokumentacijom.

Pitanje br. 5:

(Zavedeno pod brojem 6459 od 29.11.2018. godine)

Na strani 28 od 74 tenderske dokumentacije naručilac je propisao da ponudač dostavlja potvrdu nadležne institucije da ponudač nije bio nelikvidan u preiodu od 1 godine pre objave poziva. Molimo naručioca da omogući ponuđačima koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije da dostave izvod sa sajta NBS na osnovu kojeg se može utvrditi da ponudač nije bio u blokadi poslednje tri godine.

Odgovor:

Videti odgovor na pitanje br. 14 u okviru Pojašnjenja br. 3 Tenderske dokumentacije od 30.11.2018. godine.

Pitanje br. 6:

(Zavedeno pod brojem 6460 od 29.11.2018. godine)

Na strani 49 od 74 konkursne dokumentacije, u delu Podaci o ugovoru slične prirode i kompleksnosti, propisali ste kao obavezan podatak naziv ponuđača, partnera u konzorcijumu/ zajedničkom poduhvatu.

Molimo naručioca da precizira da li se u tom delu ponuđač partnere u konzorcijumu sa kojima će podneti ponudu u predmetnom postupku nabavke ili upisuje partnere u konzorcijumu sa kojima je realizovao ugovor na koji se odnose podaci iz obrasca 3.5.2A

Odgovor:

U Obrazac 3.5.2A - Podaci o ugovoru slične prirode i kompleksnosti, u delu koji se odnosi na "Naziv ponuđača, partnera u konzorcijumu/zajedničkom poduhvatu", ponuđač popunjava **podatke u vezi sa ugovorom koji je realizovan i kojim on dokazuje svoju kvalifikovanost.** Iz tog razloga, od ponuđača se kao prilog navedenog obrasca zahteva i dostavljanje Potvrda naručilaca kojima se dokazuju informacije iz navedenog obrasca

Pitanje br. 7:

(Zavedeno pod brojem 6460 od 29.11.2018. godine)

U delu poslovni kapacitet naručilac je na strani 28 od 74 dokumentacije propisao iskustvo u izvođenju radova, samostalno ili kao vodeći član konzorcijuma/ zajedničkog poduhvata u poslednjih 5 godina do 2018. godine U pojedinim delovima konkursne dokumentacije na primer na strani 48 od 74 dokumentacije naručilac navodi da su radovi realizovani u poslednjih 5 godina. Molimo naručioca da pojasni da li se pod realizovnim radovima u poslednjih 5 godina

smatraju i radovi relizovani u 2018. godini do trenutka podnošenja ponuda ako su ugovori zaključeni u 2017. godini.

Neopravdano je diskriminisati ponuđače iskustvom u izvođenju radova do 2018. godine. Ovaj uslov ograničava konkurenciju i narušava načelo jednakosti ponuđača. Ponuđači koji su ugovore zakučili na primer u 2017. godini radove po tim ugovorima su kvalitetno i u roku relizovali u pravnoj polovni 2018. godini, mogu kvalitetno da realizuju i ovu predmetnu javnu nabavku.

Molimo naručioca da precizira da se pod poslednjim 5 godina smatra poslednjih 5 godina od dana objavljivanja poziva za podnošenja ponuda kako bi i ponuđačima koji su nabavku realizovali u 2018. godini omogućili učešće u postupku javne nabavke.

Odgovor:

Videti odgovor na pitanje br. 3. u okviru Pojašnjenja 2 od 22.11.2018. godine i odgovor na pitanje br. 44. (pod 2.) u okviru Pojašnjenja br. 3. od 30.11.2018. godine

Pitanje br. 8:

(Zavedeno pod brojem 6460 od 29.11.2018. godine)

Naručilac je u obrascu ponude propisao rok važenja ponude 120 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda. U tački 25. Ocenjivanje i poredenje ponuda, na strani 19 od 74 tenderske dokumentacije naručilac je propisao ukoliko dve ili više ponuda imaju istu cenu, prednost se daje ponuđaču u čijoj je ponudi naveden duži rok važenja ponude. Ako rok važenja ponuda već propisan u obrascu ponude i isti ne popunjava ponuđača znači da će svaki ponuđač ponuditi rok važenja ponude 120 dana. U slučaju da ponuđač ponudi istu cenu a isti je i rok važenja ponuda rezervni element kriterijuma nije primenljiv, naručilac nije u mogućnosti da izabere ponuđača a u takvim slučajevima se obustavlja postupak.

Molimo naručioca da propiše drugi rezervni element kriterijuma u slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu.

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 9:

(Zavedeno pod brojem 6530 od 30.11.2018. godine)

Partija 6

U predmeru i predračunu, traži se na poziciji 237 – “Izrada fasade od Eternit ploča (fibercementni panel) debljine 12 mm, ploče se postavljaju na odgovarajuću aluminijumsku podkonstrukciju koja se pričvršćuje za fasadne zidove. Fiksiranje panela za podkonstrukciju izvršiti vidno – putem inox nitni i cilindara sa glavom u boji panela.”

1. Prilikom prikupljanja ponuda za navedeni material došli smo u kontakt sa više dobavljača i od njih dobili informaciju da navedeni material – “Eternit ploče debljine 12mm” nisu predviđene za oblaganje fasade već za tu namenu koriste ploče debljine od 8mm. Osnovni problem na koji su nam ukazali, a koji je vezan za ovu razliku su nitne tražene u predmeru koje se koriste za pričvršćivanje, a koje nisu namenjene za ploče debljine 12mm.

U skladu sa napred navedenim molimo Naručioca da razmotri naše pitanje i sugestije i omogući rešenje za navedenu poziciju.

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 10:

(Zavedeno pod brojem 6531 od 30.11.2018. godine)

Partija 6 – Svilajnac

U predmeru i predračunu, traži se na poziciji 214 – “Oblaganje ulaznog platoapaljenim granitom “Cashmir white” debljine 3 cm.

1. Prilikom prikupljanja ponuda za navedeni materijal došli smo u kontakt sa više dobavljača I od njih dobili informaciju da se navedeni materijal proizvodio u rudniku koji ne rafdi poslednje tri godine I više ga nema na tržištu. Kao alternative sun am dali informaciju da postoje granitne ploče koje se rade u Italiji pod nazivom “NEW Cashmir”, za koje nisu sigurni da su istog kvaliteta kao traženi u predmeru I koji trenutno nije na našem tržištu već je potrebno da se uveze po porudžbini.
2. Od dobavljača smo dobili informaciju da, u pogledu lepljenja, navedene ploče ne bi trebalo lepiti na sloju cementnog maltera jer je u pitanju izuzetno osetljiv materijal, već bi trebalo koristiti specijalni lepak što dodatno uvećava trošak ove pozicije.
3. Od dobavljača smo dobili i sugestiju da je u pitanju izuzetno specifičan materijal u odnosu na ostale koje postoje na tržištu jer, kako smo od njega dobili informaciju, tražene granitne ploče posle kraćeg vremena otpuštaju neki vid zardalosti i žutila.

U skladu sa napred navedenim molimo Naručioca da razmotri naše pitanje i sugestije i omogući rešenje za navedenu poziciju.

Odgovor:

Moguće je ugraditi granit istog kvaliteta, kao u predmeru, a slicnog dezena. Ugradnja je definisana predmerom.

Pitanje br. 11:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 4 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Dimitrije Tucović

Predmer 3. DTUCOVIC TERMOTEH.IN. ventilacija

SISTEM P2/V2 (P3/V3)

Pozicija 1

Delivery and installation of systems for insertion and extraction of air in the dressing room. The system consists of:	Isporuka i montaža sistema za ubacivanje i izvlačenje vazduha u svačionice. Sistem se sastoji od:		
Duct supply air fan. V = 840m ³ / h, Hext = 315Pa.	Kanalskog ventilatora za ubacivanje vazduha. V=840m ³ /h, Hext=315Pa		
type of fan TD2000 / 315, 255-160W, 1 ~ 230V, 50 / 60HZ, manufacturer S & P or equivalent.	tip ventilatora TD2000/315, 255-160W, 1~230V, 50/60HZ, proizvođač S&P ili ekvivalentno.	kom	2
shutter with em drive (with the accompanying cable electric heater 300x200	žaluzina na em pogon (sa pratećim kablovskim el. Grejačem 300x200	kom	2
cassette filter class G4	kasetni filter klase G4	kom	2
hot-water heater 12 kW, (80/60 ° C, -21 / + 28, 840m ³ / h)	toplovodni grejač 12kW, (80/60oC; -21/+28, 840m ³ /h)	kom	2
fan for extracting air V = 840m ³ / h, Hext = 120Pa.	ventilator za izvlačenje vazduha V=840m ³ /h, Hext=120Pa.		
fan type TD800 / 200, 120-100W, 1 ~ 230V, 50 / 60HZ, manufacturer S & P or equivalent.	tip ventilatora TD800/200, 120-100W, 1~230V, 50/60HZ, proizvođač S&P ili ekvivalentno.	kom	2

Naše pitanje glasi: U ovoj poziciji je navedena žaluzina na elektromotorni pogon (sa pratećim kablovskim el. grejačem) 300 x 200. Na koji se konkretno kablovski elektro grejač misli, molimo vas da nam dostavite precizniji opis (kapacitet...)?

Odgovor:

Kablovski grejač je dvožilni zaštićeni grejni kabl sa mogućnošću priključenja na uzemljenje, grejne snage oko 400 W.

Pitanje br. 12:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 4 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Dimitrije Tucović

Predmer 2. DTUCOVIC VIK-1

Sanitarni objekti i galanterija

Pozicija 3.

3 Delivery and installation of handshower head for cold and hot water HANSGROHE -2pcs of angle control valve (DN15, NP10), Paid per piece of completely mounted head	Isporuka i montaža ručne tuš baterije za hladnu i toplu vodu HANSGROHE -2kom ugao regulacioni ventil (DN15, NP10), Plaća se po komadu komplet montirane baterije	kom	17
--	--	-----	----

Naše pitanje glasi: Za navedenu poziciju ne postoji formula koja računa ukupnu cenu, kada se upiše jedinična cena, polje gde je ukupna cena je prazno. Molimo Vas da napravite formulu?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 13:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 4 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Dimitrije Tucović
Predmer 2. DTUCOVIC VIK-1
Sanitarni objekti i galanterija

Total Sanitary facilities and accessories

Ukupno Sanitarni objekti i galanterija

Naše pitanje glasi: Za ovu poziciju nedostaje suma koja obuhvata sve stavke. Molimo vas da upišete formulu sume?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 14:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 4 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Dimitrije Tucović
Predmer 2. DTUCOVIC VIK-1
Pozicije 6 i 7

6	Testing sewerage network against waterproofing and quality of material used.	Ispitivanje kanalizacione mreže na vodonepropustivost i kvalitet upotrebljenog materijala.	m	131	0,00
7	Testing the sewerage network against passage	Ispitivanje kanalizacione mreže na prohodnost	m	131	0,00

Naše pitanje glasi: Za navedene pozicije količina od 131 m nije dobra. Kada se upiše jedinična cena, rezultat nije tačan, jer uzima za količinu vrednost 130,5. Molimo Vas da ispravite količinu?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 15:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 4 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Dimitrije Tucović
Predmer 2. DTUCOVIC VIK-1

