

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 4 ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Н/Р/01/19

Поводом захтева за додатним појашњењима тендерске документације за набавку: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, број набавке Н/Р/01/19, достављамо вам следеће одговоре:

Питање бр. 1:

(заведено под бројем 5874 од 25.09.2019. године)

У тендерској документацији код браварских радова стоји у опису да је спољашња браварија и преграде у WC-има и тушевима алуминијумска и то црвене боје а у шеми столарије стоји да је то све ПВЦ браварија.

Питање: Да ли је Алуминујум или ПВЦ и ако је ПВЦ да ли је бела боја пошто ПВЦ црвени не постоји и колико коморни профили.

Одговор: У тендерској документацији код браварских радова стоји у опису да су спољашња браварија и преграде у WC-има и тушевима од пластифицираних алуминијумских профила црвене боје и понуду треба дати у складу са тим.

Питање бр. 2:

(Заведено под бројем 5883 од 26.09.2019. године)

Молимо Вас да нам дате појашњење конкурсне документације за предметну јавну набавку и то за:

Набавка и уградња циркулационих пумпи следећих карактеристика:

Проток: 2,31 м ³ /h, напор 12000 Pa	ком 1
Проток: 1,65 м ³ /h, напор 11500 Pa	ком 1
Проток: 0,55 м ³ /h, напор 7000 Pa	ком 3

Питање: Да ли пумпе треба да буду фреквентно регулисане?

Одговор: Пумпе не треба да буду фреквентно регулисане.

Вентилација санитарних чворова у "школском" делу:

1. Одсисни вентилатор за санитарне просторе, производње S&P, Systemair или еквивалентно, капацитета 100м³/h, ком 1
2. Еластичне везе између вентилатора и канала од поцинкованог лима: ком 2
3. Самоподизна жалусина израђена од ПВЦ-а. Производња S&P или еквивалентно. Тип: ком 1

Одговор: Помоћни материјал износи 30% од суме предходних позиција, односно од ставки 1-6, радова, Вентилација санитарних чворова у анексу за грађанство

8. Преструјне решетке на вратима, производње Аерограмми или еквивалентно. Тип ЕХ 3200 x 100:

ком 3

Питање:

Тип преструјне решетке Тип ЕХ 3200 x 100

Да није у питању Тип ЕХ 300 x100?

Одговор: Јесте у питању је решетка Тип ЕХ 300 x 100, у питању је техничка грешка.

Питање бр. 3:

(заведено под бројем 5884 од 26.09.2019. године)

Да ли можете да објавите шеме столарије за Партије 1 и 5?

Одговор: Тражене шеме се налазе на линку <https://we.tl/t-RF6iSdzVsA>

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

