

7269
20.12.2019
BEOGRAD, 11. DECEMBRA 2019.

POJAŠNENJE BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019

Povodom zahteva za dodatnim pojašnjenjem tenderske dokumentacije za nabavku: Nabavka izvođenja radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata u Arandelovcu i Vrnjačkoj Banji – Potprojekat 8, broj: RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019, dostavljamo vam sledeće odgovore:

Pitanje broj 1:

(Zavedeno pod brojem 7775 od 18.12.2019. godine)

Na strani 10 konkursne dokumentacije, tačka 12.1.5. navedeno je da ponuđač prilaže Bilans Uspeha za 2016. 2017. i 2019. godinu, overen od strane ovlašćenog revizora.

Da li je u redu dostaviti BON JN koji izdaje NBS za 2016. 2017. i 2018. godinu koji sadrži pored Bilansa uspeha kompletne finansijske izveštaje za poslednje tri godine? Napominjemo da privredna društva koja nisu obveznici revizije neće imati potpisane izveštaje od strane revizora.

Odgovor:

Radi dokazivanja ispunjenosti Finansijskog uslova, pod c) Poslovni prihod, prihvatljivo je da ponuđači dostave Izveštaj o bonitetu za javne nabavke - BON JN za 2016. 2017. i 2018. godinu, koji sadrži bilanse uspeha i druge finansijske izveštaje za poslednje tri godine, bez obzira da li se radi o subjektima koji imaju ili subjektima nemaju obavezu vršenja revizije.

Pitanje broj 2:

(Zavedeno pod brojem 7775 od 18.12.2019. godine)

Na strani 14 konkursne dokumentacije navodite da sva angažovana lica moraju imati licence izdate od strane relevantnih institucija – Inženjerske komore. Obzirom da od 2017. godine, Ministarstvo građevine izdaje licence za odgovorne izvođače, i da pečat odgovornih Izvođača se više ne izrađuje (samo elektronski potpis) molimo Vas da ispravite ovo u tekstu.

Odgovor:

S obzirom da se tenderskom dokumentacijom zahteva najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima odgovornog izvođača radova (relevantno radno iskustvo) za članove stručnog tima za realizaciju projekta, sva angažovana lica treba da imaju licence izdate od strane relevantne institucije Republike Srbije - Inženjerske komora Srbije.

U slučaju da odgovorni izvođač poseduje elektronski potpis, Naručilac će uvažiti i overu odgovarajućih dokumenata na ovaj način.

Pitanje broj 3:

(Zavedeno pod brojem 7775 od 18.12.2019. godine)

Finansijski kapacitet. Ponuđač mora da dokaže ispunjenost sledećih uslova:

a) Stečaj i likvidacija. Da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak.

Ova odredba se odnosi na sve ponuđače iz grupe ponuđača/konzorcijuma i na sve podizvođače. U Obrascu 4.4. Finansijski izveštaj u dnu formulara stoji da se uz formular prilaže i:

Izjava ponuđača data pod krivičnom i materijalnog odgovornošću da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak do momenta objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Da li se treba priložiti potvrda iz APR-a da nad Ponuđačem nije pokrenut stečaj ili likvidacija ili je dovoljna samo izjava kao što je navedeno u obrascu 4.4.?

Odgovor:

U skladu sa predmetnim navodima datim u konkursnoj dokumentaciji, Izjava data u okviru Obrasca 4.4. je dovoljna.

Pitanje broj 4:

(Zavedeno pod brojem 7775 od 18.12.2019. godine)

U delu 6.1 - 3. Radijatorsko grejanje i klima, pozicija 6.3.1 – Isporuka i montaža klima split jedinica, kapacitet 9000Btu (3kom) i 12000 Btu (15 kom)

Pitanja:

- Da li su klima uređaji samo za hlađenje?
- Koja je klasa energetske efikasnosti zahtevana za ove klima uređaje?
- Ako klima uređaji treba da rade na grejanju molimo da definišete opseg temperatura i kapacitet klima uređaja?

Odgovor:

Ove pozicije nisu deo tenderske dokumentacije. Videti Izmenu broj 1 tenderske dokumentacije.

Pitanje broj 5:

(Zavedeno pod brojem 123 od 18.12.2019. godine)

U delu 6.7 etažno grejanje stanova poz. 1 definisani su električni kotlovi. U tehničkom opisu detaljno je opisan Schiedel dimnjak za grejanje na čvrsto gorivo – molimo da potvrdite da li je projektom predviđeno grejanje elektro kotlovima?

Odgovor:

Vrsta grejanja stanova je definisano u projektu mašinskih instalacija.

Prema projektnom zadatku, bez obzira na vrstu grejanja, svaki stan mora da ima mogućnost grejanja na čvrsto gorivo obzirom da se radi o socijalnom stanovanju.

Grejanje u stambenoj zgradi u Arandelovcu je etažno, sa elektro kotlovima. Takođe, svaki stan ima dimnjak za grejanje na čvrsto gorivo što je dato u projektu arhitekture, grafička i numerička dokumentacija (crteži i predmer radova).

Stambena zgrada u Vrnjačkoj Banji je projektovana sa grejanjem na gas, pa svaki stan ima gasni kotao i dva dimnjaka, za gasni kotao i za čvrsto gorivo. Dimnjaci su prikazani u grafičkoj i numeričkoj dokumentaciji (crteži i predmer radova). Tip dimnjaka je univerzalni dimnjak za bilo koju vrstu goriva.

Komisija

