

ЈУП Истраживање и развој д.о.о. |

ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ДО

Бр. 2984
19.12.13
2013. год.
БЕОГРАД

Poštovani,

Povodom zahteva za pojašnjenje koji ste nam uputili dana 18.12.2013. godine (zavedeno kod Naručioca pod brojem 2981), u vezi sa javnom nabavkom: "Izrada glavnih projekata objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu", broj IOP/2-2013, dostavljamo vam sledeće odgovore:

Odgovor na pitanje pod tačkom 1:

Ne, obaveza ponudjaca je da prvo uradi idejno resenje na koje ce saglasnost dati narucilac, odnosno investitor, a potom ce se raditi glavni projekat. Idejno resenje koje je napomenuto u lokacijskoj dozvoli projektanta prof. Dejana Miljkovica dipl.ing.arh.je nevazece i izmena je data u prilogu Resenja o lokacijskoj dozvoli koji vam je poslat. Resenje o izmeni i izmenjen situacioni plan sadrze izmenu dela 3.2. Izgradnja objekta, alineja Etapnost gradnje i alineja Ostali uslovi.

Odgovor na pitanje pod tačkom 2:


Idejno resenje ne postoji. Saobracajno resenje ce biti u skladu sa uslovima iz lokacijske dozvole, gabaritom objekta, arhitektonsko urbanistickim resenjem, planiranim pristupima, prilazima pesaka, vozila...

Odgovor na pitanje pod tačkom 3:

Ukoliko se parkiranje vozila definise u podzemnom delu objekta kao garaza neophodna je ventilacija i odimljavanje u skladu sa projektnim zadatkom i vazecim propisima. Garaza nije obradjena kroz projektni zadatak posebno jer je funkcionalna celina koja prati sve sadrzaje i kapacitet se definise u odnosu na postojece propise i funkciju centra datu kroz projektni zadatak. Na odgovornom projektantu je da pravilno dimenzionise i odredi kapacitet garaze u skladu sa projektom tehnologije Centra i svim funkcijama koje Centar mora da zadovolji.

S poštovanjem,

Predsednik Komisije


Starja Kakuča