



јуп истраживање и развој д

424

Бр.

12.02.2014

БЕОГРАД

Poštovani,

Povodom zahteva za pojašnjenje koje ste nam uputili dana 11.02.2014. godine (zavedeno kod Naručioca pod brojem 396), u vezi sa javnom nabavkom: „Izrada Glavnog projekta višeporodičnog stambenog objekta i izvođenje radova na izgradnji objekta prema izrađenoj dokumentaciji, u okviru podprojekta: Izgradnja stanova za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu”, broj IOP/3-2013, dostavljamo vam sledeće odgovore:

Odgovor na pitanje pod tačkom 1:

U objektu projektovati i izvoditi elektroinstalacione kablove u skladu sa važećim propisima i zakonima.

Odgovor na pitanje pod tačkom 2:

U objektu projektovati i izvoditi elektroinstalacione kablove u skladu sa važećim propisima i zakonima. Priklučenje objekta neće biti na postojećoj trafo stanicu jer nema dovoljan kapacitet. Novu trafo stanicu planirati na lokaciji, u objektu ili u neposrednoj blizini, ali precizan položaj i uslovi ED Kragujevac biće dostavljeni projektantu pre izrade Glavnog projekta. Ukoliko rešenje dozvoljava, TS planirati u okviru objekta.

Odgovor na pitanje pod tačkom 3:

Obaveza izvodjenja TS i pripadajuće instalacije i opreme je obaveza izvodjača radova.

Odgovor na pitanje pod tačkom 4:

Uslovi priključenja objekta na sistem daljinskog grejanja biće dati pre izrade Glavnog projekta. Prema lokacijskoj dozvoli i projektnom zadatku moguće je priključiti objekat na gasovod ili na toplovod. Skica prolaza vodova data je u sklopu lokacijske dozvole. Ukoliko se planira priključenje na gas neophodno je da svaki stan ima pojedinačan priključak, ukoliko se objekat priključuje na toplovod gradi se zajednička topotna podstanica, jednocevni sistem grejanja i obezbedjuje se očitavanje potrošnje toplote za svaku stambenu jedinicu. Preporuka je da se objekat priključi na toplovod. Uslovi svih komunalnih kuća biće izdati na osnovu zahteva sa idejnim rešenjem, u skladu sa lokacijskom dozvolom pre izrade Glavnog projekta.

S poštovanjem,

Predsednik Komisije  
Stanja Kakuća