

Захтев за појашњење Конкурсне документације

Предмет: Одговор на постављено питање за ЈОР/2 - 2014, чији је предмет Извођење радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу.

1. Постављено питање:

Позиција у Бетонским радовима, бр. 2.8 и 2.9:

„Набавка, транспорт и монтажа ревизионог поклопца са испуном светлог отвора 600x600 (1000x1000)мм, од нерђајућег челика, класа оптерећења Б125. Висине рама 89мм и висине поклопца 70мм, водо и мирисно непропустан, типа АСО Top Tek UNIFACE 1.0 SS или еквивалентно“

Да ли је могуће нудити другог произвођача с обзиром да се висина рама и поклопца оваквог производа (поклопац са испуном, 600x600, водо и мирисно непропустан, В125кN, од нерђајућег челика) код других произвођача раликује?

Дајемо следећи одговор:

Могуће је нудити производ другог произвођача са истим техничким карактеристикама датим у тендеру.

2. Постављено питање:

Да ли је могуће нудити и друге произвођаче сепаратора улја и нафтних деривата који испуњавају тражене захтеве (капацитет 6/30 I/s, односно 3/15 I/s, бетонски, са таложником SRPS EN 858-1)? Да ли је дозвољено нудити сепаратор и од других материјала, или је потребно да је бетонски?

Дајемо следећи одговор:

Сепаратор је дефинисан у Главном пројекту као бетонски. Понуду дати у складу са Главним пројектом.

3. Постављено питање:

Да ли је уместо наведеног „АСО XtranDrain X100С“ канала (поз. БР. 4.4, Фекална канализација) могуће нудити композитни канал од другог произвођача, светолог отвора 10цм, класе носивости С250 сличних грађевинских димензија или морају бити задати као у пројекту (гр. Ширине 13,8цм, гр.висине 6 цм)?

Дајемо следећи одговор:

Могуће је нудити производ другог произвођача са истим техничким карактеристикама датим у тендеру.


4. Постављено питање:

Да ли је могуће нудити бетонски сепаратор масти (позиција бр. 4.5) номиналног протока 2 л/с, сличне запремине таложника и укупне масе? Да ли је дозвољено нудити сепаратор и од других материјала, или је потребно да је бетонски?

Дајемо следећи одговор:

Сепаратор је дефинисан у Главном пројекту као бетонски. Понуду дати у складу са Главним пројектом.

Председник Комисије


Оља Јовановић, дипл. инж. арх.