

756

Бр.

4. 03.

20. 15 год.

БЕОГРАД

Захтев за појашњење Конкурсне документације

Предмет: Одговор на постављено питање за IOP/2 - 2014, чији је предмет Извођење радова на изградњи објекта Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу.

**1. Постављено питање:**

Молимо Вас да нам дефинишете дебљину оловног лима везано за позиције врата и прозор са заштитом од рендгенског зрачења (АГ Браварски радови, позиције 07-05 и 07-06)

**Дајемо следећи одговор:**

Тачна димензија лима за простор рендгена биће позната тек након одлуке инвеститора коју ће тачну врсту опреме набавити, од ког произвођача, а од чега зависи и та дебљина оловног лима. Уопштено дебљина оловног лима ће бити у распону од 1мм-3мм.

Председник Комисије  
Оља Јовановић, дипл. инж. арх.