



Захтев за појашњење Конкурсне документације

Предмет: Одговор на постављено питање за IOP/2 - 2014, чији је предмет Извођење радова на изградњи објекта Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу.

1. Постављено питање:

Позиција 02-02, ставка 4, монтажне преграде, 01-аг радови - Да ли је приоритет испоштовати тражену ватроотпорност зида Ф120, задату дебљину зида $d=16\text{cm}$ или описани склоп зида (Ватроотпорне двослојне гипс картонске плоче $d=2 \times 1,25\text{cm}$ + челична поцинкована потконструкција $d=7,5\text{cm}$ са испуном од плоча камене вуне $d=7\text{cm}$, 100kg/m^3 + Ватроотпорне двослојне гипс картонске плоче $d=2 \times 1,25\text{cm}$) што је укупно $d=12,5\text{cm}$.

Дајемо следећи одговор:

Потребно је испоштовати тражену ватроотпорност зида Ф120, тачније задату дебљину зида $d=16\text{cm}$.

2. Постављено питање:

Позиција 02-02, ставке 8 и 9, монтажне преграде, 01-аг радови - Молимо Вас да нам дефинишете дебљину оловне фолије/лима.

Дајемо следећи одговор:

Податак се тренутно не може са сигурношћу дати, јер је потребно да се дефинише прецизно производјач и тип апарате..

3. Постављено питање:

Позиција 01-13, 4a_Предмер уз Гл. пројекат спољног уређења са озелењавањем-спољно уређење. Молимо Вас да нам доставите детаљнији опис и графичку документацију везано за скулптуру.

Дајемо следећи одговор:

Понуду дати према опису из Главног пројекта и предмера радова.

Председник Комисије
Оља Јовановић, дипл. инж. арх