

**Međunarodni otvoreni postupak nabavke radova za izgradnju objekata druge faze sa pripadajućim infrastrukturnim unutarblokovskim uređenjem stambenog kompleksa socijalnog stanovanja na k.p. Broj 3672/3 KO Ovča, Gradska opština Palilula, Beograd, Srbija**

ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ДОО БЕОГРАД

Бр. 4002

04.03 2016 год.  
БЕОГРАД

### ПОЈАШЊЕЊЕ BR.6

objavljeno - 04.03.2016.

Broj	Pitanje	Odgovor
	<b>Pitanja od: 26/02/2016.</b>	
1.	Elektroinstalacije – Razvodni ormani - Da li je potrebno da svi izvodi u razvodnim ormanima budu kombinovani automatski prekidači sa diferencijalnom zaštitom, ili se mogu koristiti automatski osigurači, dok bi nezavisna diferencijalna zaštita štitila potrošače u kupatilima?	Ponudu je potrebno dati u potpunosti u skladu sa opisom pozicije.
2.	U rekapitulaciji – Energetske instalacije za objekte 2a,2b,2c,2d pod oznakom 05.02.4.1.02.00 stoji: Ukupno vertikalni kablovski razvod koga u samom predmeru nema kao oblast koja se radi a ima deo "Instalacije zajedničke potrošnje" koja se ne pominje u rekapitulaciji. Možemo li sami ispraviti rekapitulaciju za pomenute pozicije?	U pitanju je tehnička greška. Rekapitulacija elektroenergetskih instalacija je ispravna jedino za OBJEKAT 2D, te molimo da se u skladu sa njom urade (isprave) i rekapitulacije za ostale objekte (OBJEKAT 2A ulaz A, OBJEKAT 2A ulaz B, OBJEKAT 2B, OBJEKAT 2C), što se tiče poglavlja 2.ELEKTRIČNA INSTALACIJA LIFTA i poglavlja 3.INSTALACIJA ZAJEDNIČKE POTROŠNJE  U prilogu ovog Pojašnjenja

		nalazi se ispravna rekapitulacija elektroenergetskih instalacija.
<b>Pitanja od: 29/02/2016.</b>		
3.	Da li materijal koji se kupuje prema ugovoru može da ima poreklo (iskopano, uzgajano, napravljeno ili proizvedeno) iz Turske?	Svaki proizvod koji ima atest izdat u Republici Srbiji ili sa zvaničnim prevodom atestne dokumentacije može biti u upotrebi.

Komisija za nabavku