

## **ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 14**

**набавка број Н/Р/02/16**

**објављено 14.11.2016. године**

Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр. Н/Р/02/16 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, достављамо вам следеће одговоре:

### **1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Да ли услов да сва лица морају бити запослена на пуно радно време од 40 сати недељно важи и за лица која су ангажована по основу уговора о допунском раду или по основу уговора о привременим и повременим пословима?

Услов који сте поставили је контрадикторан с обзиром да по закону лица која су ангажована по основу уговора о допунском раду, могу бити ангажована на 10 сати недељно, односно лица која су ангажована по основу привремених и повремених послова могу бити ангажована 120 дана годишње (рок извођења је 270 дана).

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац захтева да понуђач поседује лица која ће бити на располагању 40 сати недељно током читавог периода извођења радова.

### **2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У конкурсној документацији Део I, тачка 14.7 наведени су случајеви активирања Тендерске гаранције за озбиљност понуде:

а) ако понуђач:

(i) повуче своју понуду у периоду важења понуде, или

(ii) се понаша у складу са ставом 21.3;

б) у случају успешног понуђача ако тај понуђач:

(i) не потпише Уговор, или

(ii) не достави тражену Гаранцију за повраћај аванса и Гаранцију за добро извршење посла у року дефинисаном тендерском документацијом.

Исти ови услови наведени су и у Ставу 10.1: Садржина понуде где је наведено обавезно достављање писама о намерама банке, која се достављају као обезбеђење достављања Гаранције за повраћај аванса и Гаранције за добро извршење посла у року дефинисаном тендерском документацијом.

На овај начин Наручилац је конкурсном документацијом предвидео достављање два различита средства обезбеђења за достављање Гаранције за повраћај аванса и Гаранције за добро извршење посла у року дефинисаном тендерском документацијом.

Напомињемо Наручиоцу, писмо о намерама банке обавезујућег карактера представља идентичну обавезу потенцијалног понуђача ка банци као и прибављање банкарских гаранција приликом подношења понуде, у смислу задржавања расположивих средстава понуђача до истека рока важења писма или гаранције, као и у смислу трошкова ка банци за ову услугу. Самим тим, трошкови подношења понуде, као и трошкови настали услед дугих рокова важења писама узроковали би и повећање трошкова понуђача

приликом извођења радова, а тиме и већу понуђену цену, што није у складу са ДИРЕКТИВОМ ЕУ (неоправдано повећање трошкова, са обзиром да се захтевају два различита средства обезбеђења за исту намену).

Уколико је став Нараучиоца да захтева достављање два различита средства обезбеђења за достављање Гаранције за повраћај аванса и Гаранције за добро извршење посла у року дефинисаном тендерском документацијом, скрећемо пажњу на грубо кршење ДИРЕКТИВЕ ЕУ тим чином.

Цитирамо ПОГЛАВЉЕ II, Општа правила, Члан 18. Начела набавке, став 1.

Јавни наручиоци се према привредним субјектима понашају једнако и без дискриминације те делују на транспарентан и размеран начин. Концепт набавке није осмишљен са намером да је искључи из подручја примене ове Директиве или да се прикривено ограничи конкуренција. Сматра се да се конкуренција прикривено ограничава када је концепт набавке осмишљен са намером да се одређеним привредним субјектима неоправдано да предност или да се ставе у неповољан положај.

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Понуђач је обавезан да у оквиру своје понуде достави Тендерску гаранцију (гаранцију за озбиљност понуде) за сваку од партија у износу од 50.000,00 ЕУР, као и захтевана писма о намерама банке.

### **3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

ЛОТ 3: ОШ Доситеј Обрадовић, Опово – Пос3, Пос4

1. Постављање лајсни (пошто је наведено да се лајсне фиксирају на зид, треба да се наведе профил лајсне, тј. висина и ширина)
2. Обележавање терена: у предмеру је наведено 30ком боје у паковању и обележавање терена. Цена може да се формира по терену. Молим Вас да наведете број и врсту терена које треба обележити.

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

1. Димензије паркет-лајсни су 3x2cm.
2. Потребно је обележити један кошаркашки и један одбојкашки терен.

### **4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

ЛОТ 3: ОШ Доситеј Обрадовић, одељење у Сакулама - Пос2

У предмеру-опису је наведена поставка паркета преко бетонске подлоге са наношењем масе за изравнавање, док је у спецификацији потребног материјала наведен материјал за поставку паркета на подконструкцију са укуцавањем.

Да ли се паркет поставља на бетонску подлогу лепљењем, или се паркет поставља укуцавањем на дрвену подконструкцију?

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Паркет се поставља укуцавањем на дрвену подконструкцију, а бетонска подлога и маса служе само за изравнавање испод подконструкције.

### **5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

ЛОТ 3: Техничка школа "Миленко Веркић Неша ", Пећинци  
Зидарски радови Позиција 8

Израда полумонтажне међуспратне конструкције типа "ферт", у коју се поставља потребна арматура и бетонира плоча д=11 цм, бетоном МБ=30, према статичком прорачуну.

Укупна дебљина конструкције Н=27цм.

Обрачун радова по м<sup>2</sup> конструкције, укључујући потребну скелу за подупирање, оплату и арматуру. Количина 937.95м<sup>2</sup>.

Поштовани с'обзиром на специфичан опис позиције тј. нестандартну конструкцију полумонтажне ФЕРТ таванице која се овом позицијом тражи, дебљина таванице д=16+11цм не можемо тачно да формирамо јединичну цену позиције.

Молим Вас да нам у колико имате пројектну документацију доставите цртеже карактеристичних пресека објекта где би могли сагледати конструкцију објекта.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Дана 10.11.2016. године вам је путем електронске поште достављен линк путем којег можете преузети расположиву техничку документацију за предметну школу.

**6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Да ли је за члана конзорцијума прихватљива референца за објекат на коме је други члан конзорцијума био наручилац/инвеститор?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Одговор је потврдан.

**7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У конкурсној документацији Део I, 4.4.3 Образац гаранције за отклањање недостатака у гарантном року наведено је:

“Ми, ..... (назив банке) се овим обавезујемо да ћемо уколико Извођач не изврши своје уговорне обавезе, неопозиво, безусловно и на први писани захтев Наручиоца, извршити плаћање наручиоцу износа од \_\_\_\_\_ еур у динарској противвредности на дан плаћања, по званичном курсу НБС, што чини 5% укупно уговорене цене. Наша обавеза важи и у случају делимичног извршења уговорених обавеза.”

Молимо Вас за појашњење, по ком званичном курсу ће се у овом случају извршити плаћање, средњем или куповном?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Видети Измену бр. 5 тендерске документације.

**8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У конкурсној документацији Део II, 3.2 ПРИЛОГ ПОНУДИ – САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА наведено је:

Рок за извођење радова - Посебни услови Члан 34.1 - Почетак Радова се очекује у новембру 2016. године, Радови су подељени у секције. Сваки школски објекат у оквиру партије представља посебну секцију. Рок за извођење радова ће износити 270

календарских дана, рачунато од Датума почетка Радова (Датума увођења извођача у посао), за сваку од секција у оквиру партије.

Молимо Вас за појашњење, да ли се рок од 270 дана односи на сваки објекат понаособ или на уговор у целости за све школе?

Да ли ће се увођење у посао одигравати збирно по уговору за све школе, или појединачно по објектима како се остваре услови за увођење у посао?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Рок за извођење радова се односи на сваки објекат понаособ.

Увођење у посао вршиће се појединачно по објектима.

**9. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

ЛОТ 1 - Посавотамнавска средња школа - објекат 2 - објекат у изградњи

Молимо Вас да исправку коју сте дали у Измени бр. 6 од 10.11.2016. (измењена је количина у позицији 01.004 - Зидарских радова) ускладите са Изменом бр. 1 од 25.10.2016 (где је измењен опис столарских радова позиције 02.001. и 02.002 и сувомонтажних радова позиције 10.001 и 10.002) јер сте преправили првобитни предмер за ову школу а не онај који сте изменили.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

На интернет страници [www.piu.rs](http://www.piu.rs), као Прилог 2 Измени бр. 6 тендерске документације, објављен је исправљени предмер и предрачун за Посавотамнавску средњу школу - објекат 2 - објекат у изградњи.

**10. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Због свих измена, допуна и појашњења молимо Вас да размотрите могућност продужетка рока за достављање понуда да би понуђачима омогућили прибављање банкарских гаранција за које је потребно да имамо тачан износ понуде до кога још увек нисмо у могућности да дођемо јер измене предмера су сваки други дан.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Рок за подношење понуда остаје 22. новембар 2016. године до 11 часова.

**11. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

С обзиром на велики број измена, допуна и појашњења везаних за предмере и предрачуне радова, молимо Вас да нам, уколико је то могуће, доставите коначне предмере који би садржали све извршене измене, допуне и појашњења, и који би, као такви, били релевантни за попуњавање и предају.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Објављена Појашњења, измене и допуне, као и пратећи прилози, представљају саставни део тендерске документација.

Заменик председника Комисије за набавку

*M. Pantić*  
Маја Пантић