

ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ДОО

Бр.

568

12-04.

2011. год.

Datum: 30.03.2011.

БЕОГРАД

Наš znak: 3681

11000 Б Е О Г Р А Д
Nemanjina br. 22-26
Srbija

Vaš znak:

ПРЕДМЕТ: Питанја у вези конкурсне документације -

у међunarодном отвореном поступку за јавну тендерику извршење радова на изградњи, додградњи и реконструкцији објекта и партерном уређењу у оквиру комплекса "Истраживаčka станица Петница", Валjeво IOP/1-2011

Pitanje br. 1:

У tenderu - 01 Smeštajni objekat AG radovi - Pozicija 7.3 у опису стоји покривanje крова бакарним лимом d= 10mm.

Molimo da nam потврдите да ли је то права дебљина лима која се тражи ?

Pitanje br. 2:

У вези тачке 1.6 CENTRALNI SOFTVERSKI СИСТЕМ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА, са описом:

1.6.1. Пројектовање, имплементација, инсталација и пуšтање у функционални рад softverskog пакета TG-2000, производ MITSUBISHI ELECTRIC, Japan

за повезивање свих појединачних јединица и система у јединственој логичко-оперативној целини. Softverski пакет се поставља на централни рачунар

према жељи корисника, надзира, бележи параметре и управља радом целокупном инсталацијом. Softver има могућност спретања са другим BMS системима омогућава визуелно позиционирање јединице, аутоматски јавља тип и позицију грешке на јединици, омогућава програмирање рада у временским оквирима, обезбеђује кориснику све информације о раду система.

Softver се испоручује, инсталира и пуšta у рад под надзором инженера Mitsubishi Electric. Ценом је обухваћено прво podešавање параметара, као и обука корисника који ће радити на softveru.

Molimo pojašnjenje na sledeća pitanja:

2. 1. Nije definisan broj jedinica i broj sistema koji se kontroliše. Da li software kontroliše samo celine SMEŠTAJNI objekat ili kontroliše I ostale celine? I koje celine?
- 2.2. Posto AG-150 centralni kontroler moze da kontrolise 50 jedinica, da li je potrebno toliko AG-kontrolera i TG2000 software? Broj AG kontrolera moze da se smanji na 4 ili 5.
- 2.3. U predmeru se nalazi Mitsubishi Electric i Mitsubishi Heavy industries-nije moguće povezati ova dva različita proizvodača na jedan centralni software TG2000 proizvodača Mitsubishi Electric
2. 4. Da li je računar uračunat u cenu TG-2000 ili se TG-2000 povezuje na računar INVESTITORA?

Pitanje br. 3:

U delu predmeta gde je podno grejanje ispod laminata, molimo Vas definišete vrstu i debljinu podloge ispod laminata ?

Pitanje br. 4:

U skladu sa stavom 9.1 iz Tenderskih podataka ponuda i prateća dokumentacija se daje na srpskom jeziku, a u okviru tenderske dokumentacije je naznačeno da je važeća verzija za ugovor na engleskom jeziku.

Molimo da nam pojasnite ukoliko domaći ponudjač daje ponudu da li se prilaže samo dokumentacija na srpskom jeziku, a Ugovor na srpskom i na engleskom jeziku ili samo na engleskom jeziku ? U tom slučaju na kom jeziku banka treba da da bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude i pisma o namerama?