

## POJAŠNJENJE BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

### BROJ NABAVKE: RHP-W7-CM-S/IOP1-2018

Povodom zahteva za dodatnim pojašnjenjima Tenderske dokumentacije za nabavku 221 paketa građevinskog materijala, broj: **RHP-W7-CM-S/IOP1-2018**, dostavljamo vam sledeće odgovore:

#### **Pitanje br. 1:**

(Zavedeno pod brojem 6075 od 15.11.2018. godine)

Molimo za dodatno pojašnjenje sledećih stavki:

- a) 3.10 K 10 krovna daska od čamove rezane građe - da li mora biti fiksna širina svake daske od 15cm ili dolazi u obzir i druga širina?
- b) 7.5 S 5 unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća – da li se mogu isporučiti sa fiksnim pervajzima po želji korisnika, dakle da budu bez ekscentra?

#### **Odgovor:**

- a) Krovna daska od čamove rezane građe mora biti fiksne širine od 15cm.
- b) Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća moraju se isporučiti sa podesivim pervajzom, a u svemu prema opisu iz Tenderske dokumentacije (data je različita dubina štoka iz razloga što se debljina zida razlikuje od korisnika do korisnika).

**Komisija za nabavku**

*Tranese Mujoprit*