

3. Furnir predviđen za poziciju 1, parkleks obloga, H. STOLARSKI RADOVI je :
American oak
4. Za poziciju XIII/1 – sportski pod moguće je ponuditi pod od materijala kvaliteta ekvivalentnog opisanom.

Pitanje br. 3:

(Zavedeno pod brojem 6455 od 29.11.2018. godine)

Partija 8 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ u Dragačevu

Predmer Mašinske instalacije

3,01 SPRATNA KLIMA KOMORA I OPREMA

Pozicija

Automatic regulation	Automatska regulacija				
Delivery and installation of automatic regulation of air chambers intended for automatic operation in winter and summer time with regulation of outside and optional air relation as well as limitation of minimum and maximum temperature under winter and summer conditions. Manufactured by Feniks, Niš. Price includes commissioning for the fresh air chamber.	Isporučka i ugradnja automatske regulacije klima komora za automatski rad u zimskom i ljetnjem periodu sa regulacijom odnosa spoljnog i optičajnog vazduha kao i ograničenje minimalne i maksimalne temperature u zimskim i ljetnjim uslovima. Proizvodi Feniks Niš. U cenu je uračunato i puštanje u rad za komoru za svež vazduh.				
Microprocessing regulator	Mikroprocesorski regulator	kom	1		0
Three-way electromotor valve	Trokraki elektromotorni ventil	kom	1		0
Electromotor valve drive	Elektromotorni pogon ventila	kom	1		0
Roller shutter drive omotor	Elektromotorni pogon žaluzina	kom	3		0
Channel temperature sensor	Kanalski senzor temperature	kom	3		0
Antifreeze thermostat	Termostat za zaštitu od smrzavanja	kom	1		0
Pressostats	Presostati	kom	4		0
Channel limit thermostat	Kanalski termostat granični	kom	2		0
		kpl	1		0

Da li je potrebno upisivati jediničnu cenu za svaku poziciju automatike ili treba upisati cenu samo za komplet, obzirom da postoje formule i za pojedinačne pozicije i za komplet, ukoliko bi se upisale cene za obe varijante u zbiru bi se dupliralo?

Odgovor:

Potrebno je upisati cenu za komplet.

Pitanje br. 4:

(Zavedeno pod brojem 6459 od 29.11.2018. godine)

Na strani 28 od 74 tenderske dokumentacije u delu finansijski kapacitet Naručilac je propisao da ponuđač dostavlja izveštaj o bonitetu – BON JN koji izdaje Agencija za privredne registre. Molimo Naručioca da omogući da ponuđači mogu umesto Izveštaja o bonitetu – BON JN koji izdaje Agencija za privredne registre da dostave bilans stanja i bilans uspeha koji na nesumnjiv način isto što i Izveštaj o bonitetu – BON JN. Kako Agencija za privredne registre vodi registar privrednih subjekata, kao i usvojene finansijske izveštaje, molimo Naručioca da dozvoli da kao dokaz o ispunjenosti uslova dostave izjavu na memorandum da se podaci mogu utvrditi uvidom u javno dostupan registar Agencije za privredne registre, u delu finansijski izveštaji.

Odgovor:

Ponuđač je u obavezi da zahtevani Finansijski kapacitet dokazuje na način kako je to predviđeno Tenderskom dokumentacijom.

Pitanje br. 5:

(Zavedeno pod brojem 6459 od 29.11.2018. godine)

Na strani 28 od 74 tenderske dokumentacije naručilac je propisao da ponuđač dostavlja potvrdu nadležne institucije da ponuđač nije bio nelikvidan u preiodu od 1 godine pre objave poziva. Molimo naručioca da omogući ponuđačima koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije da dostave izvod sa sajta NBS na osnovu kojeg se može utvrditi da ponuđač nije bio u blokadi poslednje tri godine.

Odgovor:

Videti odgovor na pitanje br. 14 u okviru Pojašnjenja br. 3 Tenderske dokumentacije od 30.11.2018. godine.

Pitanje br. 6:

(Zavedeno pod brojem 6460 od 29.11.2018. godine)

Na strani 49 od 74 konkursne dokumentacije, u delu Podaci o ugovoru slične prirode i kompleksnosti, propisali ste kao obavezan podatak naziv ponuđača, partnera u konzorcijumu/ zajedničkom poduhvatu.

Molimo naručioca da precizira da li se u tom delu ponuđač partnere u konzorcijumu sa kojima će podneti ponudu u predmetnom postupku nabavke ili upisuje partnere u konzorcijumu sa kojima je realizovao ugovor na koji se odnose podaci iz obrasca 3.5.2A

Odgovor:

U Obrazac 3.5.2A - Podaci o ugovoru slične prirode i kompleksnosti, u delu koji se odnosi na "Naziv ponuđača, partnera u konzorcijumu/zajedničkom poduhvatu", ponuđač popunjava **podatke u vezi sa ugovorom koji je realizovan i kojim on dokazuje svoju kvalifikovanost.** Iz tog razloga, od ponuđača se kao prilog navedenog obrasca zahteva i dostavljanje Potvrda naručilaca kojima se dokazuju informacije iz navedenog obrasca

Pitanje br. 7:

(Zavedeno pod brojem 6460 od 29.11.2018. godine)

U delu poslovni kapacitet naručilac je na strani 28 od 74 dokumentacije propisao iskustvo u izvođenju radova, samostalno ili kao vodeći član konzorcijuma/ zajedničkog poduhvata u poslednjih 5 godina do 2018. godine U pojedinim delovima konkursne dokumentacije na primer na strani 48 od 74 dokumentacije naručilac navodi da su radovi realizovani u poslednjih 5 godina. Molimo naručioca da pojasni da li se pod realizovnim radovima u poslednjih 5 godina

smatraju i radovi relizovani u 2018. godini do trenutka podnošenja ponuda ako su ugovori zaključeni u 2017. godini.

Neopravdano je diskriminisati ponuđače iskustvom u izvođenju radova do 2018. godine. Ovaj uslov ograničava konkurenciju i narušava načelo jednakosti ponuđača. Ponuđači koji su ugovore zakučili na primer u 2017. godini radove po tim ugovorima su kvalitetno i u roku relizovali u pravnoj polovni 2018. godini, mogu kvalitetno da realizuju i ovu predmetnu javnu nabavku.

Molimo naručioca da precizira da se pod poslednjim 5 godina smatra poslednjih 5 godina od dana objavljivanja poziva za podnošenja ponuda kako bi i ponuđačima koji su nabavku realizovali u 2018. godini omogućili učešće u postupku javne nabavke.

Odgovor:

Videti odgovor na pitanje br. 3. u okviru Pojašnjenja 2 od 22.11.2018. godine i odgovor na pitanje br. 44. (pod 2.) u okviru Pojašnjenja br. 3. od 30.11.2018. godine

Pitanje br. 8:

(Zavedeno pod brojem 6460 od 29.11.2018. godine)

Naručilac je u obrascu ponude propisao rok važenja ponude 120 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda. U tački 25. Ocenjivanje i poredenje ponuda, na strani 19 od 74 tenderske dokumentacije naručilac je propisao ukoliko dve ili više ponuda imaju istu cenu, prednost se daje ponuđaču u čijoj je ponudi naveden duži rok važenja ponude. Ako rok važenja ponuda već propisan u obrascu ponude i isti ne popunjava ponuđača znači da će svaki ponuđač ponuditi rok važenja ponude 120 dana. U slučaju da ponuđač ponudi istu cenu a isti je i rok važenja ponuda rezervni element kriterijuma nije primenljiv, naručilac nije u mogućnosti da izabere ponuđača a u takvim slučajevima se obustavlja postupak.

Molimo naručioca da propiše drugi rezervni element kriterijuma u slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu.

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 9:

(Zavedeno pod brojem 6530 od 30.11.2018. godine)

Partija 6

U predmeru i predračunu, traži se na poziciji 237 – “Izrada fasade od Eternit ploča (fibercementni panel) debljine 12 mm, ploče se postavljaju na odgovarajuću aluminijumsku podkonstrukciju koja se pričvršćuje za fasadne zidove. Fiksiranje panela za podkonstrukciju izvršiti vidno – putem inox nitni i cilindara sa glavom u boji panela.”

1. Prilikom prikupljanja ponuda za navedeni material došli smo u kontakt sa više dobavljača i od njih dobili informaciju da navedeni material – “Eternit ploče debljine 12mm” nisu predviđene za oblaganje fasade već za tu namenu koriste ploče debljine od 8mm. Osnovni problem na koji su nam ukazali, a koji je vezan za ovu razliku su nitne tražene u predmeru koje se koriste za pričvršćivanje, a koje nisu namenjene za ploče debljine 12mm.

U skladu sa napred navedenim molimo Naručioca da razmotri naše pitanje i sugestije i omogući rešenje za navedenu poziciju.

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 10:

(Zavedeno pod brojem 6531 od 30.11.2018. godine)

Partija 6 – Svilajnac

U predmeru i predračunu, traži se na poziciji 214 – “Oblaganje ulaznog platoapaljenim granitom “Cashmir white” debljine 3 cm.

1. Prilikom prikupljanja ponuda za navedeni materijal došli smo u kontakt sa više dobavljača I od njih dobili informaciju da se navedeni materijal proizvodio u rudniku koji ne rafdi poslednje tri godine I više ga nema na tržištu. Kao alternative sun am dali informaciju da postoje granitne ploče koje se rade u Italiji pod nazivom “NEW Cashmir”, za koje nisu sigurni da su istog kvaliteta kao traženi u predmeru I koji trenutno nije na našem tržištu već je potrebno da se uveze po porudžbini.
2. Od dobavljača smo dobili informaciju da, u pogledu lepljenja, navedene ploče ne bi trebalo lepiti na sloju cementnog maltera jer je u pitanju izuzetno osetljiv materijal, već bi trebalo koristiti specijalni lepak što dodatno uvećava trošak ove pozicije.
3. Od dobavljača smo dobili i sugestiju da je u pitanju izuzetno specifičan materijal u odnosu na ostale koje postoje na tržištu jer, kako smo od njega dobili informaciju, tražene granitne ploče posle kraćeg vremena otpuštaju neki vid zardalosti i žutila.

U skladu sa napred navedenim molimo Naručioca da razmotri naše pitanje i sugestije i omogući rešenje za navedenu poziciju.

Odgovor:

Moguće je ugraditi granit istog kvaliteta, kao u predmeru, a slicnog dezena. Ugradnja je definisana predmerom.

Pitanje br. 11:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 4 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Dimitrije Tucović

Predmer 3. DTUCOVIC TERMOTEH.IN. ventilacija

SISTEM P2/V2 (P3/V3)

Pozicija 1

Delivery and installation of systems for insertion and extraction of air in the dressing room. The system consists of:	Isporuka i montaža sistema za ubacivanje i izvlačenje vazduha u svačionice. Sistem se sastoji od:		
Duct supply air fan. V = 840m ³ / h, Hext = 315Pa.	Kanalskog ventilatora za ubacivanje vazduha. V=840m ³ /h, Hext=315Pa		
type of fan TD2000 / 315, 255-160W, 1 ~ 230V, 50 / 60HZ, manufacturer S & P or equivalent.	tip ventilatora TD2000/315, 255-160W, 1~230V, 50/60HZ, proizvođač S&P ili ekvivalentno.	kom	2
shutter with em drive (with the accompanying cable electric heater 300x200	žaluzina na em pogon (sa pratećim kablovskim el. Grejačem 300x200	kom	2
cassette filter class G4	kasetni filter klase G4	kom	2
hot-water heater 12 kW, (80/60 ° C, -21 / + 28, 840m ³ / h)	toplovodni grejač 12kW, (80/60oC; -21/+28, 840m ³ /h)	kom	2
fan for extracting air V = 840m ³ / h, Hext = 120Pa.	ventilator za izvlačenje vazduha V=840m ³ /h, Hext=120Pa.		
fan type TD800 / 200, 120-100W, 1 ~ 230V, 50 / 60HZ, manufacturer S & P or equivalent.	tip ventilatora TD800/200, 120-100W, 1~230V, 50/60HZ, proizvođač S&P ili ekvivalentno.	kom	2

Naše pitanje glasi: U ovoj poziciji je navedena žaluzina na elektromotorni pogon (sa pratećim kablovskim el. grejačem) 300 x 200. Na koji se konkretno kablovski elektro grejač misli, molimo vas da nam dostavite precizniji opis (kapacitet...)?

Odgovor:

Kablovski grejač je dvožilni zaštićeni grejni kabl sa mogućnošću priključenja na uzemljenje, grejne snage oko 400 W.

Pitanje br. 12:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 4 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Dimitrije Tucović

Predmer 2. DTUCOVIC VIK-1

Sanitarni objekti i galanterija

Pozicija 3.

3 Delivery and installation of handshower head for cold and hot water HANSGROHE -2pcs of angle control valve (DN15, NP10), Paid per piece of completely mounted head	Isporuka i montaža ručne tuš baterije za hladnu i toplu vodu HANSGROHE -2kom ugao regulacioni ventil (DN15, NP10), Plaća se po komadu komplet montirane baterije	kom	17
--	--	-----	----

Naše pitanje glasi: Za navedenu poziciju ne postoji formula koja računa ukupnu cenu, kada se upiše jedinična cena, polje gde je ukupna cena je prazno. Molimo Vas da napravite formulu?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 13:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 4 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Dimitrije Tucović
Predmer 2. DTUCOVIC VIK-1
Sanitarni objekti i galanterija

Total Sanitary facilities and accessories

Ukupno Sanitarni objekti i galanterija

Naše pitanje glasi: Za ovu poziciju nedostaje suma koja obuhvata sve stavke. Molimo vas da upišete formulu sume?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 14:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 4 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Dimitrije Tucović
Predmer 2. DTUCOVIC VIK-1
Pozicije 6 i 7

6	Testing sewerage network against waterproofing and quality of material used.	Ispitivanje kanalizacione mreže na vodonepropustivost i kvalitet upotrebljenog materijala.	m	131	0,00
7	Testing the sewerage network against passage	Ispitivanje kanalizacione mreže na prohodnost	m	131	0,00

Naše pitanje glasi: Za navedene pozicije količina od 131 m nije dobra. Kada se upiše jedinična cena, rezultat nije tačan, jer uzima za količinu vrednost 130,5. Molimo Vas da ispravite količinu?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 15:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 4 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Dimitrije Tucović
Predmer 2. DTUCOVIC VIK-1

7. Procurement, delivery, backfilling and tamping of a layer of pebble or gravel layer under the foundation basis, d = 30cm, by machine. Compaction of the tampon MS> 40Mpa. Calculation per m3.	Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka ili tucanika ispod stopa temelja, d=30cm, mašinskim putem. Zbijenost tampona MS>40Mpa. Obračun po m ³ .	m ³	60,00 x		
--	---	----------------	---------	--	--

Naše pitanje glasi: Kada se upiše jedinična cena, formula ne računa ukupnu vrednost. Molimo Vas da napravite formulu za ovu poziciju?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 18:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 5 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Aleksa Dejović

1.PZI predmer Gradjevinski
IV Armirački radovi
Pozicija 1.

IV Reinforcement works	Armirački radovi				
1. Procurement, straightening, cutting, bending and installation of reinforcement of various profiles, according to the details of the reinforcement and project documentation of RA 400/500, GA 240/360, reinforcement network	Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature raznih profila, prema detaljima armature i projektnoj dokumentaciji projekta za izvođenje. RA 400/500, GA 240/360, arm.mreža	kg	27997,0 x	=	-
Total:		Svega:			

Naše pitanje glasi: Za navedenu poziciju nije moguće upisati jediničnu cenu jer je ćelija zaključana? Molimo Vas ispravite?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 19:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 5 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Aleksa Dejović

1.PZI predmer Gradjevinski
VII Tesarski radovi
Pozicija 1.

VII Carpentry	Tesarski radovi				
1. Installation and disassembly of the façade pipe scaffold, with all the necessary elements that ensure functionality and stability. Calculation per m2.	Montaža i demontaža fasadne cevne skele, sa svim potrebnim elementima koji obezbeđuju funkcionalnost i stabilnost. Obračun po m ² .	m ²	1018,00 x	=	-

Naše pitanje glasi: Za navedenu poziciju nije moguće upisati jediničnu cenu jer je ćelija zaključana? Molimo Vas ispravite?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 20:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 5 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Aleksa Dejović

1.PZI predmer Gradjevinski
REKAPITULACIJA

A. CONSTRUCTION WORKS	GRAĐEVINSKI RADOVI		
I PREPARATION WORKS	PRIPREMNI RADOVI		-
II GROUND WORK	ZEMLJANI RADOVI		-
III CONCRETE AND REINFORCEMENT WORKS	BETONSKI I ARM.BET. RADOVI		-
IV REINFORCEMENT WORKS	ARMIRAČKI RADOVI		-
V MASONRY WORKS	ZIDARSKI RADOVI		-
VI STEEL CONSTRUCTION	ČELIČNA KONSTRUKCIJA		-
VII CARPENTRY	TESARSKI RADOVI		-
VIII INSULATION WORKS	IZOLATERSKI RADOVI		-
IX COVERING AND TIN WORKS	POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI		-
total		svoga	0,00
B. CONSTRUCTION WORKS	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI		
X LOCKSMITH WORKS	BRAVARSKI RADOVI		-
XI CERAMIC WORKS	KERAMIČARSKI RADOVI		-
XII FACADE WORKS	FASADERSKI RADOVI		-
XIII PAINTING WORKS	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI		-
XIV VARIOUS CRAFTS WORKS	RAZNI ZANATSKI RADOVI		-
total		svoga	0,00

Naše pitanje glasi: Rekapitulacija ne uzima sve vrednosti. Molimo Vas da proverite i dostavite izmenjenu rekapitulaciju?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 21:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 5 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Aleksa Dejović

1.PZI predmer Gradjevinski

Pitanje br. 23:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 8 – Srednja škola Dragačevo

SUMMARY REVIEW - SECONDARY SCHOOL DRAGAČEVO	
I CONSTRUCTION AND FINISHING WORKS	0,00
II ELECTRICAL INSTALLATIONS	0,00
III MECHANICAL INSTALLATIONS	0,00
TOTAL:	
0,00	
ZBIRNA REKAPITULACIJA - SREDNJA ŠKOLA DRAGAČEVO	
I GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI	0,00
II ELEKTRO INSTALACIJE	0,00
III MAŠINSKE INSTALACIJE	0,00
SVEGA:	
0,00	

Naše pitanje glasi: Rekapitulacija ne uzima vrednosti, a nije moguće upisati ručno jer su ćelije zaključane?

Molimo Vas da dostavite ispravnu rekapitulaciju?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 24:

(Zavedeno pod brojem 6532 od 30.11.2018. godine)

Partija 8 – Srednja škola Dragačevo

Molimo Vas da ukoliko otključate predmere, uklonite skrivene ćelije ako nisu potrebne.

Odgovor:

Sakrivene ćelije u Predmeru i predračunu nisu od značaja za pravilnu pripremu ponude.

Pitanje br. 25:

(Zavedeno pod brojem 6534 od 30.11.2018. godine)

Molim vas za dodatnim pojašnjenjem za nabavke radova za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za četvrtu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3 – Nabavka broj N/R/01/18.

U delu 2.2 Tenderski podaci, Stav 9.1. i. navodite da je potrebno obrazac 3.5.2A dostaviti za svakog učesnika konzorcijuma/zajedničkog poduhvata.

Obrazac 3.5.2a predstavlja obrazac kvalifikacije 3.5.2A.

Da li svi članovi konzorcijuma moraju da dostave ovaj obrazac ili uslov ispunjava grupa ponuđača zajedno?

Odgovor:

Ponuđač je u obavezi da u ponudi, u cilju dokazivanja poslovnog kapaciteta, dostavi Obrazac 3.5.2. i obrazac 3.5.2A.

Ukoliko navedeni uslov ispunjava grupa ponuđača zajedno, tenderskom dokumentacijom je definisano da vodeći partner u konzorcijumu/zajedničkom poduhvatu mora da zadovolji minimum 50% kvalifikacionog kriterijuma.

Navedeno podrazumeva da drugih 50% kvalifikacionog kriterijuma ispunjavaju ostali članovi zajedničkog poduhvata/konzorcijuma.

Saglasno tome, u ponudi se za svakog posebno ko učestvuje u ispunjavanju navedenog kriterijuma dostavljaju navedeni obrasci.

Pitanje br. 26:

(Zavedeno pod brojem 6573 od 03.12.2018. godine)

U vezi nabavke Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za četvrtu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3, Nabavka broj N/R/01/18 propisali ste da ponuđač dostavlja ponudu u originalu, kopiji i elektronskoj formi. Molimo Vas da pojasnite da li dokazi o ispunjenosti dodatnih uslova poput finansijskog, kadrovske i tehničkog kapaciteta ponuđač može dostavi u kopijama s obzirom na primer da ponuđač ima samo jedan original ISO 9001.

Odgovor:

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom, Deo I, Odeljak 2, 2.1. Uputstvo ponuđačima, tačka 14 - Forma i potpisivanje ponude, podtačka 14.1 definisano je da je ponuđač u obavezi da dostavi original svih dokumenata koji sačinjavaju ponudu sa jasnom oznakom „ORIGINAL“.

U vezi sa dostavljanjem ISO Sertifikata, Naručilac podseća da je u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, Deo I, Odeljak 2. Uputstvo ponuđačima, Dodela ugovora, tačka 2.3. Podaci za kvalifikaciju, podtačka 4 – Ponuđač mora da poseduje sertifikat u oblasti građevine – ISO 9001, u stavu 2, navedeno da ponuđač u cilju dokazivanja posedovanja navedenog sertifikata **dostavlja kopiju važećeg sertifikata.**

Pitanje br. 27:

(Zavedeno pod brojem 6574 od 03.12.2018. godine)

Za OŠ Dimitrije Tucović u Čajetini – Partija 4, u okviru predmera radova za instalacije vodovoda i kanalizacije deo koji se odnosi na Sanitarne objekte i galanteriju ne ulazi u konačan zbir, odnosno rekapitulaciju, pa Vas molimo da dostavite korigovan predmer.

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 28:

(Zavedeno pod brojem 6575 od 03.12.2018. godine)

Vezano za predmetnu nabavku s obzirom da još uvek nismo dobili odgovore na sva pitanja koja smo postavili, interesuje nas da li će se možda menjati rok za podnošenje ponuda, pitamo zbog sredstava finansijskog obezbeđenja.

Odgovor:

Videti Obaveštenje o promeni roka za podnošenje ponuda od 03.12.2018. godine

Pitanje br. 29:

(Zavedeno pod brojem 6576 od 03.12.2018. godine)

Za Partiju 7 - V Ekonomska u Rakovici:

Na tržištu se najmanje 5 godina mogu naći samo polovni radijatori Termik 2 fabrike Radijator iz Zrenjanina. Odavno je ta fabrika prestala sa proizvodnjom radijatora. Da li nuditi livene radijatore nekog drugog proizvođača ili preračunati na aluminijske radijatore?

Odgovor:

Mogu da se ponude aluminijski radijatori adekvatne kalorijske moći koji odgovaraju traženim livenim radijatorima.

Pitanje br. 30:

(Zavedeno pod brojem 6576 od 03.12.2018. godine)

Da li nam možete dostaviti jednopolne šeme za struju za partiju 5 i 7?

Odgovor:

U predmeru i predračunu radova je data detaljna specifikacija za razvodne ormane koja je dovoljna za davanje ponude.

Pitanje br. 31:

(Zavedeno pod brojem 6580 od 03.12.2018. godine)

Partija 6

Unosom jediničnih cena u Predmer i predračun građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, pozicija – Izolaterski radovi – VII.1. - Izrada horizontalne hidroizolacije u podu prizemlja

objekta tipa POLIAZBITOL (slojevi: hladan premaz bitulitom, Kondorflex V4 varen za podlogu i vruć premaz bitumenom) ili slična. Izolaciju raditi preko suve i čiste podloge i podići uz zidove po detaljima projekta, u dogovoru sa nadzornim organom.
Obračun po m2 postavljene izolacije komplet izvedene pozicije.

U koloni iznos nije postavljena formula za izračunavanje ukupnog iznosa, pa vas stoga molimo da izvršite ispravku u predmeru.

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 32:

(Zavedeno pod brojem 6580 od 03.12.2018. godine)

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji propisao da ponuđač dostavlja original ponudu, kopiju i ponudu u elektronskoj formi. Molimo Naručioca da propiše da se dokazi o ispunjenosti dodatnih uslova dostavljaju u kopiji dok obrasce ponuđač dostavlja u originalu. Dostavljanje dokaza u kopiji doprinosi načelu efikasnosti i ekonomičnosti postupka nabavke.

Odgovor:

Videti odgovor na pitanje br. 26 u okviru ovog Pojašnjenja.

***Napomena:** Ponuđač je u obavezi da jasno prouči Tendersku dokumentaciju kako bi na nesumnjiv način mogao da utvrdi koji od dokumenata je moguće dostaviti u kopiji, uz Originalan primerak ponude.*

Pitanje br. 33:

(Zavedeno pod brojem 6581 od 03.12.2018. godine)

Da li se u obrazac kvalifikacije 3.5.2 kao ukupna vrednost radova bez PDV (EUR) upisuje vrednost ugovorenih radova ili vrednost izvedenih radova? Dešava se da vrednost ugovorenih radova nije kao vrednost izvedenih radova, nekada bude manja, a nekada veća i nije regulisano aneksom ugovora?

Molimo Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije – Obrazac kvalifikacije 3.5.2A

Odgovor:

Podaci koje se unose u Obrazac kvalifikacije 3.5.2. u delu koji se odnosi na ukupnu vrednost bez PDV (EUR) su podaci koji se odnose na vrednost izvedenih radova.

Navedeni iznos potrebno je da bude potvrđen na Potvdi izdatoj od strane naručioca, a koja predstavlja prilog Obrasca 3.5.2A

Pitanje br. 34:

(Zavedeno pod brojem 6581 od 03.12.2018. godine)

Da li se pod tačkom 8. Vrednost ukupnog ugovora procenjeno u EUR misli na vrednost ugovora sa vrednošću i svih pratećih aneksa ukoliko se njima povećava vrednost ugovora ili samo vrednost osnovnog ugovora? Da li se misli na vrednost ugovorenih radova ili vrednost izvedenih radova?

Odgovor:

Vrednost ukupnog ugovora procenjeno u EUR, ukoliko ponuđač ima i Anekse ugovora, odnosi se na vrednost osnovnog ugovora sa svim pratećim Aneksima.

Kao dopunu odgovora na pitanje videti i odgovor na pitanje br. 45. u okviru ovog Pojašnjenja

Pitanje br. 35:

(Zavedeno pod brojem 6581 od 03.12.2018. godine)

Vrednost učešća ponuđača procenjeno u EUR. Šta se konkretno misli pod „vrednost učešća ponuđača“? Da li se pod tim misli samo na vrednost gde je ponuđač bio i investitor pa je učestvovao u realizaciji ugovora sa određenom količinom novca ili se misli na vrednost izvedenih radova koje je ponuđač uradio za nekog naručioca/investitora radova?

Odgovor:

Prilikom popunjavanja Obrasca br. 3.5.2A - Podaci o ugovoru slične prirode i kompleksnosti, pod tačkom 9. Vrednost učešća ponuđača procenjeno u EUR, ponuđač unosi **vrednost njegovog učešća prilikom izvođenja radova**, i u vezi sa kojim unosi ostale podatke u navedeni obrazac, a koji služe dokazivanju njegove kvalifikovanosti.

Ponuđač uz navedeni obrazac dostavlja i potvrde naručilaca koji dokazuju informacije iz ovog obrasca.

Pitanje br. 36:

(Zavedeno pod brojem 6581 od 03.12.2018. godine)

Kako ponuđač da pretvori vrednost ugovora koji je u dinarima da bude u evrima tj. koji kurs da primenjuje? Konkretno ako su neki radovi rađeni 2016. god. i ugovor je u dinarima koji kurs da primeni da prebaci u evre?

Odgovor:

Prilikom obračuna vrednosti koristi se srednji kurs poslednjeg dana obračunskog perioda NBS (npr. na dan 31.12.2016. godine).

Pitanje br. 37:

(Zavedeno pod brojem 6581 od 03.12.2018. godine)

Ukoliko ponuđač prilaže ponudu na srpskom jeziku da li treba da priloži i opšte uslove ugovora na engleskom jeziku jer nisu deo tenderske dokumentacije na srpskom jeziku, ili nije potrebno da ih prilaže u ponudi?

Odgovor:

Ponuđač ima mogućnost da ponudu dostavi na srpskom ili engleskom jeziku, pri čemu uz ponudu nije neophodno priložiti opšte uslove ugovora.

Pitanje br. 38:

(Zavedeno pod brojem 6581 od 03.12.2018. godine)

Ukoliko jedan od učesnika konzorcijuma/zajedničkog poduhvata sam ispunjava uslove povodom poslovnog kapaciteta da li je dovoljno da samo on dostavi obrazac kvalifikacije 3.5.2 i 3.5.2A i potvrde naručilaca ili je to potrebno da dostavi svaki učesnik konzorcijuma?

Odgovor:

Tenderskom dokumentacijom, Deo I, Odeljak 2. Uputstvo ponuđačima, tačka 2.3. Podaci za kvalifikaciju, Kriterijumi za kvalifikaciju, Dodatni uslovi za učešće u tenderskom postupku, Finansijski i poslovni kapacitet, pod (c), definisano je da vodeći partner konzorcijuma/zajedničkog poduhvata **mora da zadovolji minimum 50% kvalifikacionog kriterijuma.**

Shodno tome, ukoliko jedan od učesnika konzorcijuma/zajedničkog poduhvata **koji nije vodeći partner** ispunjava dati uslov u celosti, ponuđač je u obavezi da u ponudi priloži **i dokaze** kojima potvrđuje da vodeći partner zadovoljava minimum 50% kvalifikacionog kriterijuma.

Pitanje br. 39:

(Zavedeno pod brojem 6582 od 03.12.2018. godine)

Partija 10

U predmeru radova za umetnicku skolu Stevan Mokranjac u zbirnoj rekapitulaciji nema pozicije stolarskih radova.

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 40:

(Zavedeno pod brojem 6582 od 03.12.2018. godine)

Partija 10

Škola Hajduk Veljko, nemoguće je proširiti kolonu F i iz tog razloga se ne vidi unesen broj prilikom stampanja.

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 41:

(Zavedeno pod brojem 6582 od 03.12.2018. godine)

Partija 10

H. Veljko, mašinski sanacija, POS 7 ispitivanje na zaptivanje i pritisak celokupne instalacije utvrđeno stanje konstatovati zapisnikom - obračun paušalno, nemoguće je upisati cenu za isto.

Odgovor:

Videti Izmenu br. 2 Tenderske dokumentacije od 11.12.2018. godine.

Pitanje br. 42:

(Zavedeno pod brojem 6621 od 04.12.2018. godine)

Molim Vas da nam date pojašnjenje za Partiju 7 - „5. Ekonomska škola“ u ulici Hasanaginice br. 8, Rakovica, Beograd,

U delu Mašinskih instalacija piše sledeće pozicija :

1	Delivery and installation of cast iron panel radiators - ribs, product by Radiator Zrenjanin, or similar.	Isporuka i ugradnja livenih člankastih radijatora - rebara proizvod Radijator Zrenjanin. ili sl.		
	Calculation per panel	Obračun po članku	kom	435,00
	Termik-2 600/110	Termik-2 600/110		

Fabrika Radijator Zrenjanin više ne proizvodi liveno člankaste radijatore. Da li možemo da ponudimo aluminijumske radijatore koji po kalorijskoj moći odgovaraju traženim livenim radijatorima, ili možda Vi imate drugi zahtev?

Odgovor:

Videti odgovor na pitanje br. 29 u okviru ovog Pojašnjenja.

Pitanje br. 43:

(Zavedeno pod brojem 6634 od 05.12.2018. godine)

Da li se projektno-tehnička dokumentacija nalazi u objektima koji su predmet javne nabavke ili se uvid vrši na nekoj drugoj adresi? Gde?

Odgovor:

Uvid u projektno-tehničku dokumentaciju moguće je ostvariti radnim danima od 9-14 časova na adresi:

Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru doo Beograd
Veljka Dugoševića br. 54
11000 Beograd, Srbija

Pitanje br. 44:

(Zavedeno pod brojem 6634 od 05.12.2018. godine)

Da li postoje kontakti za predstavnike lokalne samouprave koji su ovlašćeni da overe potvrdu prilikom obilaska objekta?

Odgovor:

Na internet stranici Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, u okviru predmetne nabavke, objavljena je lista lica za obilazak lokacija sa kontaktima.

Pitanje br. 45:

(Zavedeno pod brojem 6684 od 06.12.2018. godine)

Da li je i uvid u projektno-tehničku dokumentaciju obavezan, kao što je slučaj sa obilaskom lokacija?

Odgovor:

Ponudlač je u obavezi da dostavi Potvrdu o obilasku lokacije, overenu od strane predstavnika lokalne samouprave.

Uvid u projektno-tehničku dokumentaciju predstavlja mogućnost koja je data potencijalnim ponudlačima u cilju pripreme ponude.

Komisija za nabavku

