

ПОЈАШЊЕНЈЕ БР. 8 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

N/R/01/18

Povodom zahteva za dodatnim pojašnjenjima tenderske dokumentacije za nabavku: Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za četvrtu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3 br. N/R/01/18, dostavljamo vam sledeće odgovore:

Pitanje br. 1:

(Zavedeno pod brojem 6926 od 13.12.2018. godine)

Pitanje je vezano za Partiju 3-OŠ JJ.Zmaj-Zvečka
-Spoljna kanalizacija .
-Pozicije od 14-19 nema količina
-Pozicija od 23-24 nema upisane količine

Odgovor:

Videti Izmenu br. 5 Tenderske dokumentacije od 08.01.2019. godine.

Pitanje br. 2:

(Zavedeno pod brojem 6927 od 13.12.2018. godine)

Pitanje je vezano za Partiju 3-OŠ JJ.Zmaj-Zvečka
Fiskulturna sala-podopolagački radovi.
-Podloga za sportski pod(materijal)

- 1) Koja vrsta parketa,dimenzije?
- 2) Lakiranje poda -koja vrsta laka?

Odgovor:

Videti Izmenu br. 5 Tenderske dokumentacije od 08.01.2019. godine.

Pitanje br. 3:

(Zavedeno pod brojem 7090 od 20.12.2018. godine)

Partija 4 - Zahtev za pojašnjenje za OŠ Dimitrije Tucović

Pitanje broj 1:

Predmer 6. SS Predmer i predračun Hala Čajetina ZB elektro – 2

Pozicija 2 SKS (strukturni kabovski sistem – telefonska i IP mreža)

2 Structured cabling system - telephone and IP network		SKS (strukturni kabovski sistem – telefonska i IP mreža)				
2.1	Cable J-H (St) H 4x2x0.8mm ² (halogen free) for connection from existing telephone termination cabinet TTC to RACK cabinet	Kabal J-H(St)H 4x2x0.8mm ² (halogen free) za vezu od postojećeg ITO ormara do RACK ormara				
	Purchase, delivery and laying in pipes	Nabavka, isporuka i polaganje u cev.	m	30		0,00
2.2	RACK cabinet standing 32U / 19", dimensions 600x1000x1600mm (WxLxH), metal, with door and lock. Complete with all the necessary materials for installation and the following equipment: 1x patch panel 24 port, 1x cable tray, 3x shelf, 1x LAN switch 10 / 100Mbps 8 port, fan unit with thermostat, auxiliary equipment (conductors, channels, rails, etc.). Installation on the floor. The cabinet is grounded onto the collecting earthing system on the facility.	RACK orman stojeći 32U/19", dimenzija 600x1000x1600mm (ŠxDxV), metalni, sa vratima i bravcom. Kompletan sa svim potrebnim materijalom za montažu i sledećom opremom: 1x patch panel 24 port, 1x nosač kablova, 3x polica, 1x LAN switch 10/100Mbps 8 port, ventilatorski blok sa termostatom, pomoćni pribor (provodnici, kanali, šine...). Montaža na pod. Orman se uzemljuje na sistem sabimog uzemljenja na objektu.				
	Purchase, delivery, installation and connection to the cable installation	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju.	kompl.	1		0,00
2.3	FTP cable cat6E HE 4x2x0.5mm ² (halogen free) for connection from RACK to sockets, in a suitable-diameter PVC pipe. Average length of connection 62m.	FTP kabl cat6E HE 4x2x0,5mm ² (halogen free) za vezu do RACK-a do priključnica, u PVC cevi odgovarajućeg prečnika. Prosečna dužina priključka 62m.				
	Purchase, delivery and laying in PCT, wall or ducts	Nabavka, isporuka i polaganje po PNK, zidu ili kanalima	kom	5		0,00
2.4	Mechanism carrier, decorative frame complete with pvc flush device box for 2 modules, complete with necessary mounting accessories	Nosač mehanizma, dekorativni ram u kompletu sa pvc uzidnom doznom za 2 modula, u kompletu sa potrebnim priborom za montažu				
	Purchase, delivery and installation on the wall.	Nabavka, isporuka i ugradnja na zid.	kompl.	1		
2.5	Mechanism carrier, decorative frame complete with pvc flush device box for 3 modules, complete with necessary mounting accessories	Nosač mehanizma, dekorativni ram u kompletu sa pvc uzidnom doznom za 3 modula, u kompletu sa potrebnim priborom za montažu				
	Purchase, delivery and installation on the wall.	Nabavka, isporuka i ugradnja na zid.	kompl.	1		
2.6	Modular IP / telephone jack RJ45 cat6E, 1M in size, complete with necessary mounting accessories	Modularna IP/telefonska priključnica RJ45 cat6E, dimenzija 1M, u kompletu sa potrebnim priborom za montažu				
	Purchase, delivery and installation in the wall	Nabavka, isporuka i ugradnja u zid.	kom.	5		0,00
2.7	Accessories, small consumables and other unforeseen works	Pomoćni pribor, sitan potrošni materijal i ostali nepredviđeni radovi				
			pauš.	1		0,00
2.8	Final testing, user training and commissioning	Završno ispitivanje, obuka korisnika i puštanje instalacije u rad				
			pauš.	1		0,00
2.9	Supervision of performed works	Nadzor nad izvedenim radovima				
			pauš.	1		0,00
2.10	As-built design preparation	Izrada projekta izvedenog stanja				
			pauš.	1		0,00
					UKUPNO 2:	0,00

Na pozicijama 2.4 i 2.5 kada se upiše jedinična cena, ne računa se ukupna vrednost pozicija, i ove pozicije nisu obuhvaćene ukupnom sumom.

Molimo da ispravite i obuhvatite računski ove pozicije, kako pojedinačno tako i ukupnoj sumi.

Odgovor:

Videti Izmenu br. 5 Tenderske dokumentacije od 08.01.2019. godine.

Pitanje br. 4:

(Zavedeno pod brojem 7096 od 20.12.2018. godine)

Partija 3 – OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Zvečka, Obrenovac

1. U odgovorima od 17.12.2018. god. – POJAŠNJENJE BR.5 TENDERSKE DOKUMENTACIJE (vaš broj 7011),

Dostavili ste naše pitanje kao broj 8, i dali ste odgovor da ponudjač NE popunjava poziciju.

U tim odgovorima ste prosledili izmene, tj. Novi predmet, sa istim opisima i količinom.

Ta poz. se nalazi u delu „Spoljna fekalana kanalizacija“, pos 22, i glasi:

22	Otkup zemlje za prostor za postavljanje sistema za prečišćavanje.		
		m2	2.500,00

PITANJE: Da li važi vaš odgovor da se ne popunjava pos 22, obzirom da je niste izbacili iz predmeta?

2. Za sledeću poziciju:

SEPTIČKA JAMA - Pos 26. glasi :

26	Iskop bunara u zemlji III kategorije za potapanje pumpi sa utovarom i odvozom materijala na deponiju.		
	Obračun po m3.	m3	38,50

Obzirom da u vašem odgovoru nema konkretnih podataka (zavedeno kao pitanje br. 9), Molimo vas da nam pojasnite i ponovo odgovorite:

PITANJE : Potrebno je da nam dostavite projektnu dokumentaciju vezanu za bunar, sa karakteristikama i svim relevantnim činjenicama. O koliko bunara je reč ? Da li pozicija podrazumeva i nabavku pumpe ? Ako treba nabaviti i pumpu, Kojih je karakteristika. Molim da definišete Poziciju.

3. Pos III/ Zemljani radovi-Ćelija Ukupno = netačno formirana;
4. Grafički neuredan dokument – pozicije nisu po redu, nema uobičajene kolone sa jedinicom mere,
Gde nema količine DA LI TREBA DATI Jediničnu cenu?
5. Pos : Unutrašnji VIK – NETAČNA FORMULA ukupno?

Odgovor:

1. Navedenu poziciju ne treba popunjavati. Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, prečišćena verzija predmeta i predračuna za sve partije, usklađena sa izvršenim izmenama i dopunama, biće dostavljena svim zainteresovanim licima koja su zahtevala dostavljanje tenderske dokumentacije;
2. Projektna dokumentacija za bunar ne postoji. Pozicija podrazumeva da se u slučaju eventualne pojave podzemnih voda u toku izrade septičke jame iskopa

potreban broj bunara u koje bi bile postavljene pumpe za crpljenje vode iz pos 4, istog predmera;

3. Videti Izmenu br. 5 od 04.01.2018. godine.
4. Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, prečišćena verzija predmera i predračuna za sve partije, usklađena sa izvršenim izmenama i dopunama, biće dostavljena svim zainteresovanim licima koja su zahtevala dostavljanje tenderske dokumentacije;
5. Videti Izmenu br. 5 od 04.01.2018. godine.

Pitanje br. 5:

(Zavedeno pod brojem 7198 od 24.12.2018. godine)

Obraćamo Vam se sa zahtevom da za Partiju 14 otključate predmere i predračune za škole:

- OŠ “Vuk Karadžić” Blaževo - ne vide se količine u pozicijama I.15, III.1, VI.2, I.1;
- OŠ “Jovam Jovanović Zmaj”, Lepenac, Brus – pokrivački radovi pozicija 2, nema ukupnog iznosa;
- OŠ “Branko Radičević” – Razbojna – u poziciji V – molersko farbarski radovi, greška u množenju i ukupnom zbiru;
- OŠ “Branko Radičević” Zlatari – ne vidi se ukupan zbir ponude bez PDV.

Odgovor:

Videti Izmenu br. 5 Tenderske dokumentacije od 08.01.2019. godine.

Pitanje br. 6:

(Zavedeno pod brojem 7198 od 24.12.2018. godine)

Ako izjavu podnosi konzorcijum, da li izjavu o integritetu I obrazac ponude može da potpiše lice koje je ovlašćeno ispred konzorcijuma za potpisivanje celokupne relevantne dokumentacije u ime svakog člana konzorcijuma, s svi članovi konzorcijuma da overe svojim pečatom izjavu o integritetu i obrazac ponude.

Odgovor:

Obrazac ponude potpisuje i pečatom overava vodeći član konzorcijuma/zajedničkog poduhvata koji je sporazumom o osnivanju konzorcijuma/zajedničkog poduhvata ovlašćen da podnese ponudu.

Izjavu o integritetu potpisuju i pečatom overavaju svi članovi konzorcijuma/zajedničkog poduhvata posebno.

Pitanje br. 7:

(Zavedeno pod brojem 7200 od 24.12.2018. godine)

Izmenom br.3 za partiju 6 - NN vodovi utvrđuje se racunska formula u predmeru radova na elektroinstalacijama.. S obzirom da u Prilogu 1, Izmena 3 nije naznaceno da je " 004 Elektro instalacije NN vodovi prilog za partiju 6, a naznaceno je da su druga dva priloga za partiju 3 i 7, molimo samo za potvrdu da se to odnosi na partiju 6?

Odgovor:

Navedeni prilog odnosi se na Partiju br. 6

Pitanje br. 8:

(Zavedeno pod brojem 7233 od 25.12.2018. godine)

U delu konkursne dokumentacije na strani 53 stoji 3.5.4 – Izjava o posedovanju – iznajmljivanju mehanizacije.

Na strani 14 konkursne dokumentacije u delu 9.4 podtačka f) stoji da treba dostaviti Obrazac 3.5.4 sa svim priložima.

Pitanje: Šta dostaviti uz ovaj obrazac I koje priloge, kada niste naveli šta treba od mehanizacije kroz konkursnu dokumentaciju.

Odgovor:

Obrazac kvalifikacije 3.5.4 – Izjava o posedovanju/iznajmljivanju mehanizacije i opreme dostavlja se bez priloga.

Pitanje br. 9:

(Zavedeno pod brojem 7234 od 25.12.2018. godine)

- Partija 5 – OS Aleksa Dejovic, Sevojno i Partija 12 – četiri škole u Kraljevu,Raškoj, Natalincima, nemaju Zbirne Rekapitulacije.

PITANJE:

A/ Da li možete da nam dostavite vaše obrasce zbirne rekapitulacije?

B/ Ako ne možete, da li mi treba sami da formiramo Rekapitulaciju?

Odgovor:

Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, prečišćena verzija predmera i predračuna za sve partije, usklađena sa izvršenim izmenama i dopunama, biće dostavljena svim zainteresovanim licima koja su zahtevala dostavljanje tenderske dokumentacije

Pitanje br. 10:

(Zavedeno pod brojem 7234 od 25.12.2018. godine)

Da li možete da objavite predmer i predračun radova sa ispravnim funkcijama?

Izmenom br.3 tenderske dokumentacije navodite da dostavljate za Partiju 7 - Nadogradnja objekta SŠ Peta ekonomska škola u Rakovici, Beograd, otključane fajlove Predmera i predračuna u celini.

Uvidom u dostavljene predmere konstatujemo da predmer elektroenergetskih instalacija nije otključan, pa se samim tim ne mogu podesiti formule tako da računске operacije budu tačne.

Molimo Vas da ponovo dostavite otključan fajl elektroenergetskih instalacija za Partiju 7.

Odgovor:

Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, prečišćena verzija predmera i predračuna za sve partije, usklađena sa izvršenim izmenama i dopunama, biće dostavljena svim zainteresovanim licima koja su zahtevala dostavljanje tenderske dokumentacije.

Pitanje br. 11:

(Zavedeno pod brojem 7268 od 26.12.2018. godine)

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom, Deo I, Odeljak 2 – Uputstvo ponuđačima, Forma potpisivanje ponude, tačka 14.1 piše: “Ponuđač će dostaviti original svih dokumenata koji sačinjavaju ponudu sa jasnom oznakom „ORIGINAL“. Original ponude se dostavlja na srpskom ili engleskom jeziku. Uz to, ponuđač će dostaviti 1 kopiju ponude sa jasnom oznakom “KOPIJA” i 1 kopiju ponude u elektronskom obliku (na CD-u ili USB flash-u) sa jasnom oznakom “E-KOPIJA”.

Pitanje:

1. Da li je potrebno oznaku “ORIGINAL” i “KOPIJA” pisati na svakom listu ponude ili je dovoljno napisati samo na kovertama.
2. Da li je potrebno da se za kopiju ponude u elektronskom obliku (na CD ili USB flash-u) skenira celokupna dokumentacija koja čini ponudu (pod tim podrazumevamo sve

obrasce iz Tenderske dokumentacije i svu dokumentaciju priloženu kao dokaze za obavezne I dodatne uslove iz Tenderske dokumentacije) ili je dovoljno samo skenirati predmer i predračun?

Odgovor:

1. Oznake "ORIGINAL" i "KOPIJA" treba navesti na kovertama u kojima je dokumentacija upakovana.
2. Elektronsku kopija treba da sadrži celokupnu dokumentaciju ponude, uključujući sve priložene obrasce, dokaze, kao i predmer i predračun.

Pitanje br. 12:

(Zavedeno pod brojem 7269 od 26.12.2018. godine)

Da li može potvrda o realizaciji ranije zaključenih ugovora da bude od neke druge javne nabavke sa istim podacima.

Ukoliko ne može molim Vas da dodate obrazac u konkursnu dokumentaciju jer ga nema u ovoj dokumentaciji.

Odgovor:

Videti odgovor na pitanje br. 10 u Pojašnjenju br. 6 Tenderske dokumentacije od 26.12.2018. godine.

Pitanje br. 13:

(Zavedeno pod brojem 7279 od 27.12.2018. godine)

Molim Vas za dodatnim pojašnjenjem obrasca 3.5.2A.

Da li tačku 13 gore navedenog obrasca popunjava izvođač koji je bio jedini izvođač, nije bio podizvođač i nije imao podizvođača?

U pojašnjenju broj 5 od 17.12. odgovor na pitanje broj 23 navodite da tačku 13 ponuđač popunjava.....kao jedini izvođač. Dok u samom obrascu u taki 13 piše na osnovu podugovora ukoliko postoji.

Na osnovu svega ostaje nejasno da li ponuđač koji je bio jedini izvođač popunjava tačku 13 i koji iznos unosi?

Odgovor:

Ponuđač tačku 13. Obrasca 3.5.2.A popunjava u slučajevima kada je predmetni ugovor zaključio kao jedini izvođač, a deo ugovora realizovao preko podizvođača.

U tom slučaju, u tački 13. izvođač navodi aproksimativni iznos u evrima koji predstavlja vrednost dela posla koji je obavio podizvođač, ukoliko taj iznos predstavlja više od 20% ukupne vrednosti ugovora.

Pitanje br. 14:

(Zavedeno pod brojem 7280 od 27.12.2018. godine)

Partija br.6

Uočeni su nedostaci u predmeru radova po pitanju rada matematičkih funkcija a kako su ćelije u excel-u zaključane molimo vas da iste otklonite:

1. u 001. AG radovi, zbirna rekapitulacija, polje H291 pri korišćenju funkcije sabiranja ne obuhvata polje H273
2. u 007. Rekapitulacija u poljima F8:F13 ne mogu se upisati vrednosti.

Odgovor:

Videti Izmenu br. 5 Tenderske dokumentacije od 08.01.2019. godine.

Pitanje br. 15:

(Zavedeno pod brojem 7328 od 28.12.2018. godine)

Partija 5 – OŠ „Aleksa Dejović“ – Sevojno

U vašem originalnom obrascu predmera, zaključana je ćelija „ELEKTRIČNE INSTALACIJE UKUPNO“, tako da NE može da se dobije ukupan zbir svih radova u zbirnoj Rekapitulaciji, koja je data uz AG radove, u drugom šitu.

Ako ste u mogućnosti, molim vas da nam pošaljete korektne obrasce, ako je moguće što pre.

Odgovor:

Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, prečišćena verzija predmera i predračuna za sve partije, usklađena sa izvršenim izmenama i dopunama, biće dostavljena svim zainteresovanim licima koja su zahtevala dostavljanje tenderske dokumentacije.

Pitanje br. 16:

(Zavedeno pod brojem 7328/1 od 28.12.2018. godine)

Molimo Vas da nam pošaljete kompletne predmere koji mogu da se otvore i upišu jedinične cene za partije: 1, 11 i 14.

Potrebno je da za SVE škole pošaljete korektne predmere, kako bismo stigli da ih popunimo na način koji ste zahtevali.

Odgovor:

Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, prečišćena verzija predmera i predračuna za sve partije, usklađena sa izvršenim izmenama i dopunama, biće dostavljena svim zainteresovanim licima koja su zahtevala dostavljanje tenderske dokumentacije.

Pitanje br. 17:

(Zavedeno pod brojem 7327 od 28.12.2018. godine)

Partija 5 - OŠ Aleksa Dejović Sevojno:

1. Šemom bravarije i predmerom radova projektant nije definisao karakteristike koje treba da zadovolje profili, niti gotovi elementi prozora i vrata, kao sistem, za aluminijumsku fasdanu bravariju (poz I-IX) i unutrašnju Al bravariju (poz 1-3), ali je naveo proizvođača profila (Schuko, Wicono ili odgovarajuća).

Pošto nisu navedene karakteristike koje al profili i gotovi elementi prozora i vrata treba da zadovolje, a razradom projektne dokumentacije, zaključili smo da konstrukcije Al bravarije ni po čemu nisu složene i da ih mogu zadovoljiti profili drugih proizvođača koji su dosta jeftiniji pri nabavci i izradi bravarije, a takođe i u daljem održavanju objekta, jer su rezervni delovi za pomenute profile znatno skuplji od drugih proizvođača.

Dakle, molimo Naručioca da izmeni konkurnu dokumentaciju i dozvoli i korišćenje profila renomiranih svetskih proizvođača i to tipa Elvial, Alumil ili slične.

Pored toga što je projektantskim rešenjem bespotrebno poskupljena investicija i povećani su troškovi održavanja koji će pasti na teret Investitora, krši se i Zakon o javnim nabavkama jer se favorizuju određeni proizvođači koji se navode, pri čemu se ne zahteva nijedna tehnička karakteristika proizvoda.

Odgovor:

Za navedene pozicije ponudu treba dati za profile karakteristika navedenih u predmeru ili odgovarajuće.

Pitanje br. 18:

(Zavedeno pod brojem 7327 od 28.12.2018. godine)

Šemom bravarije i predmerom radova za kabine sanitarnih pregrada Projektant je predvideo pregrade od PVC suđeraste ploče d=28 mm tipa K-FAL waterroot ili odgovarajuće.

Šta projektant podrazumeva pod PVC sunderastom pločom d=28 mm? Traženo ne postoji ili je izuzetno retko na tržištu Srbije.

Naš predlog bi bio da se pregrade rade od klasičnih Al eloksiranih profila sa ispunom od sendvič panela d=20 mm (Al lim+stirodur + Al lim).

Odgovor:

Navedena pozicija podrazumeva pregrade navedenog tipa i karakteristika sa sendvič panelom debljine 28 mm koji ima okvir od eloksiraniog aluminijuma.

Pitanje br. 19:

(Zavedeno pod brojem 7366 od 31.12.2018. godine)

Da li upisujemo jedinične cene tamo gde nema upisano jedinica mere ili količina, ili i nije upisano ni jedno ni drugo?

Odgovor:

Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, prečišćena verzija predmera i predračuna za sve partije, usklađena sa izvršenim izmenama i dopunama, biće dostavljena svim zainteresovanim licima koja su zahtevala dostavljanje tenderske dokumentacije.

Komisija za nabavku

