

Poštovani,

Povodom pitanja koje ste nam uputili dana 17.08.2011. godine (zavedeno kod Naručioca pod brojem 1528), u vezi sa javnom nabavkom: Izvođenje radova na izgradnji stanova za mlade naučne radnike Blok 32 Beograd broj IOP/2-2011, dostavljamo vam sledeće odgovore:

Odgovor 1:

Stepen protivpožarnosti za navedene pozicije 15.5; 15.6 i 15.7 je „A1“

Odgovor 2:

Dimenzije parketa su širina 62 mm, dužina 400 mm sa soklom-hrastovom lajsnom visine 8 cm.

Odgovor 3:


Postojeća stabla i žbunje su samonikli. Kroz zemljane radove predvideti njihovo uklanjanje.

Odgovor 4:

Jedinica mere je m1.

S poštovanjem,

Zamenik predsednika
Komisije


Stanja Kakuča