

Захтев за појашњење Конкурсне документације

Предмет: Одговор на постављено питање за ЈОР/2 - 2014, чији је предмет Извођење радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу.

1. Постављено питање:

Тендерском документацијом се захтева да понуђачи пруже доказ да нису у категорији оних понуђача који ће бити искључени из учешћа процедуре набавка по свим тачкама наведеним на страни 25 тендерске документације.

У складу са чланом 78. ЗЈН (Сл.Гласник РС, бр. 124/12) они понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису у обавези да посебно доказују испуњеност свих обавезних услова већ је довољно доставити копију Решења АПР-а о упису понуђача у регистар понуђача и изјаву са интернет адресом где је могућа провера истог.

На питање понуђача да ли је прихватљиво да понуђачи и по овој Јавној набавци доставе Решење о упису у регистра понуђача, као доказ, одговорили сте оба пута идентично (Ваш заводни број 411 И 413 од 06.02.2015.године).

Молимо да преиспитате Ваш одговор јер је исти у супротности са захтевом из тендерске документације где сте навели да понуђачи могу доказивати испуњеност услова:

- ако су у стечају или ликвидацији.....
- ако су били осуђени...
- ако је против њих донета пресуда...
- ако нису испунили обавезе у вези са плаћањем....

А тендерском документацијом се захтева да понуђачи пруже доказ:

- да нису у стечају или ликвидацији
- да нису били осуђени...
- да није против њих донета пресуда...
- да су испунили обавезе у вези са плаћањем....

Дајемо следећи одговор:

Остајемо при нашим досадашњим одговорима на постављено питање, уз напомену да кандидати морају да доставе доказ, уобичајен по закону земље у којој су основани, да не спадају у наведене категорије. Нашим претходним одговорима јасно смо навели шта се изводом из Регистра понуђача доказује од категорија наведених у Конкурсној документацији.

Напомињемо да конкретан поступак набавке је отворени међународни поступак који се спроводи у складу са процедурама Европске инвестиционе банке.

2. Постављено питање:

Да ли су сталнозапослена лица сва лица која су запослена код понуђача на одређено и на неодређено време, имајући у виду да и једни и други имају потписан Уговор о раду са послодавцем-понуђачем и да су са пуним радним временом?

Дајемо следећи одговор:

С обзиром да се у овом случају ради о отвореном међународном поступку у којем учествују и нерезиденти, односно страни понуђачи, Наручилац овај услов посматра у односу на категорију понуђача, а понуђачи резиденти достављају списак стално запослених лица према прописима Републике Србије. Запослени на неодређено време могу да буду са пуним и непуним радним временом.

3. Постављено питање:

За потребан инжењерски кадар, захтев је да се доставе лиценце за период 2013/2014. Да ли сте мислили на доставу копија лиценци и потврда уз лиценце, које издаје Инжењерска комора Србије, односно да су лиценце важеће на дан отварања понуде, имајући у виду да лиценце могу бити издате од 2003 године па надаље, а да се Потврдом Инжењерске коморе Србије доказује да исте нису одузете и да је измирена чланарина.

Дајемо следећи одговор:

У моменту подношења понуде понуђач доставља потврде Инжењерске коморе Србије које су важеће у години расписивања набавке. Најповољнији понуђач ће бити обавезан да у току реализације уговора иновира истекле потврде.

4. Постављено питање:

У тендерској документацији која је достављена у Екселу, предмер радова за термотехничке инсталације под 7а је идентичан са предмером радова под 7б (све позиције су исте).

У збирној рекапитулацији не постоји 7а и 7б већ само 7. Да ли је могуће да је грешком достављен исти тендер два пута или ипак постоје разлике, ако постоје које су разлике између тендера под 7а и 7б, и зашто оба, у том случају, нису наведена у збирној рекапитулацији.

Дајемо следећи одговор:

У позицији термотехничке инсталације, са ознаком 7а и 7б, односе се само на један предмер и то 7, тако да уместо предмера под ознаком 7а водити све као 7, а 7б не треба да постоји.


5. Постављено питање:

У збирној рекапитулацији за архитектонско-грађевинске радове недостају подополагачки радови под редним бројем 12.

Дајемо следећи одговор:

У прилогу је коригован предмер за архитектонско-грађевинске радове.

Председник Комисије

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olyanov', written over the printed name.

Ољановић, дипл. инж. арх.