

Poštovani,

Povodom pitanja koje ste nam uputili dana 12.04.2011. godine (zavedeno kod Naručioca pod brojem 588), u vezi sa javnom nabavkom: Izvođenje radova na izgradnji, dogradnji i rekonstrukciji objekata i parternom uređenju u okviru kompleksa „Istraživačka stanica Petnica“, Valjevo broj IOP/1-2011, dostavljamo vam sledeće odgovore:


Odgovor na deo pitanja koji se odnosi na RTV instalacije:

Na postojećem susednom objektu postoji PAS sistem, novi objekti (Smeštajni i Laboratorija) se priključuju na postojeći sistem preko novog ZAU uređaja na smeštajnom objektu

Odgovor na deo pitanja koji se odnosi na CCTV sistema pozicije (Video nadzor):

Predviđene kamere su sl.tipu PTZ ili odgovarajuće srednjom vrednosti optike (18 optički zum) dan/noć predviđene su za spoljnu montažu uz kamere isporučiti odgovarajući nosač .Softver uključiti ga u cenu (pozicija-konekcija i programiranje odnosi se na to). Kamere koriste računarsku mrežu.Odnosi se na 3.3 pozicije Parter spoljne kamere ,nadzor sa fasada objekata.

S poštovanjem,

Predsednik Komisije

Miloš Vojnović