

Poštovani,

Povodom pitanja koje ste nam uputili dana 30.03.2011. godine (zavedeno kod Naručioca pod brojem 568), u vezi sa javnom nabavkom: Izvođenje radova na izgradnji, dogradnji i rekonstrukciji objekata i parternom uređenju u okviru kompleksa „Istraživačka stanica Petnica“, Valjevo broj IOP/1-2011, dostavljamo vam sledeće odgovore:

Odgovor na pitanje pod tačkom 1:  
Debljina bakarnog lima na krovu je 1mm.

Odgovor na pitanje pod tačkom 2.1:  
Software TG2000 nadzire i upravlja radom svim sistemima (unutrašnjim i spoljnim jedinicama) implementiranim korišćenjem Mitsubishi Electric opreme, bice smesten u smestajnom objektu i privedjen je i za Laboratoriju. Ostavljena je mofucnost i za objekte, Nastavni centar, Biblioteka i Rrestoran sa izlozbenim prostorom koji nisu radjeni u Valjevu, dogovor sa projektantom je bio da oprema bude unificirana.

Odgovor na pitanje pod tačkom 2.2:  
Svaka logično-operativna celina ima svoj centralni kontroler koji omogućava veću autonomiju u radu, detaljnije i preciznije praćenje i komandovanje. Tehnički je moguće povezati više sistema na jedan AG-150 kontroler, uz gubitak određene autonomije u radu sistema.

Odgovor na pitanje pod tačkom 2.3:  
Opremu Mitsubishi Heavy Industries nije moguće povezati i njome upravljati iz centralnog software-a TG2000.


Odgovor na pitanje pod tačkom 2.4:  
Računar nije uračunat u cenu TG-2000. Software se instalira na centralni računар Investitora.

Odgovor na pitanje pod tačkom 3:  
Ispod laminata su dati slojevi poda za el. podno grejanje

laminat 1cm  
cem. estrih 5+3cm  
azmafون 2cm  
"fert tavanica" 20cm

Odgovor na pitanje pod tačkom 4:  
Nezavisno od toga da li je reč o domaćem ili stranom ponuđaču, ponuda se dostavlja na srpskom jeziku. Dostavljena ponuda ne treba da sadrži ugovor, već je, saglasno Uslovima ugovora opredeljenim u Obrascu 3.7.1 Konkursne dokumentacije, potrebno da ponuđač priloži popunjen obrazac 4.1 - Obrazac ugovora, kao i prvu stranu Opštih uslova Ugovora i sve strane Posebnih uslova Ugovora parafirane od strane osobe ovlašćena da potpiše Ponudu, sve navedno priloženo bilo u srpskoj bilo engleskoj verziji, s tim da će, shodno odgovarajućim odredbama Konkursne dokumentacije, nakon zaključenja ugovora za Opšte i Posebne uslove Ugovora merodavna biti verzija na engleskom jeziku.

S poštovanjem,

Predsednik Komisije  
  
Miloš Vojnović